




Rozvodný systém: 3PEN str. 50Hz, 230/400V, TN-C
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41.
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
- základná ochrana: základná izolácia živých častí
zábrany alebo kryty
- ochrana pri poruche: ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
samočinné odpojenie pri poruche



LEGENDA:

 jestvujúci stožiar JŽ, ktorý sa zdemontuje vrátane základu

0.4

Zodpovedný projektant stavby:		Ing. Jozef Valo				
Zodpovedný projektant objektu:		Ing. Ivana Goláňová				
Navrhov - vypracoval:		Ing. Ivana Goláňová				
Kontroloval:		Ivan Báb				
Kraj:	Nitriansky	Okres:	Levice	Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA		
Investor - stavebník:		Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 831 61 Bratislava		Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ		
Stavba: ŽST Levice, OV + SZZ Projektová dokumentácia SO 07 Úprava vonkajšieho osvetlenia stanice				Stupeň - účel:	DSPRS	
				Zákazkové číslo:		1708
				Archívne číslo:		
				Dátum:	12/2017	
				Počet A4:	4	
Objekt (súbor):				Mierka:	1:500	
				Časť:	E.7	
Názov prílohy:				Príloha:	16	
				Situácia - demontáž		

0.3

0.2

0.1

0.0

0.1

0.2

>1

