



LEGENDA MIESTNOSTÍ - 1.NP (výrez)

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
1.10	DOPRAVNÁ KANCELÁRIA	36,30
1.11	SPOJOVACIA MIESTNOSŤ	11,44
1.12	TECHNICKÁ KANCELÁRIA	16,60

LEGENDA:

	HEP	hlavná ekvipotenciálna prípojnica, typ 1809, 5015 07 3, OBO Bettermann
	vodič CY, žltozelený	
	zemiaci drôt FeZn Ø10	
	vodivý spoj	

POZNÁMKA:

- HEP umiestniť vo výške 30 cm nad zemou
- vodič CY je uložený v zdvojenej podlahe a pod omietkou
- zdvojená podlaha je konštruovaná tak, že jej súčasti sú vodivo pospájané
- na HEP sa pripoja všetky potrebné prvky v novej miestnosti 1.11

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Jozef Valo		 Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ		
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Ivana Goláňová				
Navrhol - vypracoval:	Ing. Ivana Goláňová				
Kontroloval:	Ivan Báb				
Kraj:	Nitriansky	Okres:	Levice	Stupeň - účel:	DSPRS
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 813 61 Bratislava			Zákazkové číslo:	1708
Stavba:	ŽST Levice, OV + SZZ Projektová dokumentácia Objekt (súbor): SO 08 JOP - stavebné úpravy vo výpr. budove 3. Elektroinštalácie			Archívne číslo:	
Názov prílohy:				Dátum:	12/2017
				Počet A4:	2
				Mierka:	1:50
Ochranné pospájanie			Časť:	E.8	Súprava:
			Príloha:		