

**Okresný úrad Levice**  
*odbor starostlivosti o životné prostredie*  
**štátna vodná správa**  
**Dopravná 14, 934 03 L e v i c e**

---

REMING CONSULT, a.s.  
Trnavská cesta 27  
831 04 Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Levice
234/1708/32/Ďu/22.01.2018	OU-LV-OSZP-2018/002924-VOD/Bu	Mgr. Miroslava Buzási	31.01.2018

Vec

**Vyjadrenie k PD – „ŽST Levice, OV + SZZ“**

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie prijal dňa 26.01.2018 Vašu žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby: „ŽST Levice, OV + SZZ“, ktorú vypracoval REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava - Ing. Jozef Valo v decembri 2017 pre investora Železnice slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

Predmetom projektovej dokumentácie je stavba, ktorá sa nachádza na území Nitrianskeho kraja, okres Levice, katastrálne územie Levice, Kalná a Veľké Kozmálovce. Hlavný rozsah stavby bude realizovaný v obvode železničnej stanice Levice s čiastočným zásahom do príslušných medzistaničných úsekov – pokládka káblov zab. zar. v smere na žst. Kalná nad Hronom po km 2,0 v smere na Tekovský Hrádok po km 50,5 a v smere na Veľké Kozmálovce po km 1,760. V žel. stanici Kalná nad Hronom sa zrealizuje pokládka káblov od km 6,100 po km 6,850 a v žel. stanici Veľké Kozmálovce od km 8,2 po km 8,7. V rámci stavby sa nahradia zastaralé, opotrebené a dožité objekty a zariadenia za nové, modernejšie a bezpečnejšie. Objektová skladba: SO 01 Železničný spodok, SO 02 Železničný zvršok, SO 03 Stavebné úpravy pre SZZ, SO 04 Elektrický ohrev výhybiek, SO 05 Úprava rozvodov nn, SO 06 Úprava trakčného vedenia, SO 07 Úprava vonkajšieho osvetlenia, SO 08 JOP – stavebné úpravy vo výpravnej budove, SO 09 Úprava mosta cez potok Podlužianka, SO 10 Káblvod, SO 11 Ukoľajňovací plán, SO 12 Úprava MK a chodníka na priecestí v km 0,490

Prevádzkové súbory – technologická časť: PS 01 Staničné zabezpečovacie zariadenie, PS 02 Levice-Kalná nad Hronom, traťové zab.zar., PS 03 PZZ v km 0,490; km 8,405, PS 04 MK – Miestna kabelizácia, PS 05 DZ – Dispozičný zapojovač, PS 06 Úprava HAVIS a rozhlasového zariadenia, PS 07 EZS – Elektrický zabezpečovací systém, PS 08 Úprava transformovne, PS 09 Úprava NPZ.

**SO09 Úprava mosta cez potok Podlužianka**

Jestvujúci stav - dotknutý most sa nachádza na koľajovej vlečke k DELTA Realtrade, s.r.o. Most je v terajšej dobe nevyužívaný. Rímsy sú v nevyhovujúcom stave a na rímach sa

nenachádza zábradlie. Pre zvýšenie životnosti mosta a bezpečnosti prevádzky po moste sa navrhuje rekonštrukcia ríms a zrealizovanie nového zábradlia.

Technické riešenie: Sanácia povrchov nosnej konštrukcie ríms:

- mechanické odstránenie poškodených častí betónových konštrukcií ríms,
- očistenie povrchu betónových konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom (tlak 80-100 MPa),
- dočistenie tlakovou vodou (tlak cca 20 MPa),
- naniesenie vrstvy sanačného systému:

1. Betón C20/25, hr.50mm vystužený  $\varnothing$ 4mm-200/200mm
2. Netkaná pp geotextília z primárnej suroviny
3. Plašťová izolácia na báze fólii, hr.1,5mm
4. Netkaná pp geotextília z primárnej suroviny
5. Penetračný náter (sika floor 156)
6. Zjednocujúci náter na čele rímsy

Nové zábradlie:

Na rímach je navrhované oceľové uholníkové zábradlie. Stĺpiky zábradlia profilu L 70 x 70 x 8mm sa ukotvia cez kotevný plech hrúbky 5mm a zalejú sa plastmaltou. Madlá zábradlia sú zhotovené z uholníkov L 70 x 70 x 8mm vo výške 100mm, 600mm a 1100mm nad povrchom rímsy. Zábradlie bude zvarované, oddielované. Zábradlie bude uzemnené. Protikorózna ochrana všetkých častí zábradlia bude nasledovná (podľa Technických podmienok - Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov TP:05/2004 - Tab.3 - 3.1):

- abrazívne čistenie na stupeň Sa 2,5
- základný náter na báze epoxid. živice – zinkový prach – min. hr. 60 $\mu$ m
- medzi náter na báze kombin. epoxid. živíc s obsahom železitej sľudy – min. hr. 80 $\mu$ m
- vrchný polyuretánový náter v jednotnom odtieni – min. hr. 80 $\mu$ m

Vrchný náter bude mať odtieň RAL 5010. Jednotlivé vrstvy náterov musia byť, za účelom možnosti kontroly, v odlišnom farebnom odtieni.

Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 58 písm. c) a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) Vám dáva v zmysle ust. § 28 ods. 1 vodného zákona nasledovné **vyjadrenie**:

**Navrhovaná investičná akcia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za nasledujúcich podmienok:**

1. Na realizáciu navrhovanej stavby, ktorej súčasťou je aj SO 09 Úprava mosta cez potok Podlužianka **je potrebný súhlas** orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona ešte pred vydaním stavebného povolenia. K žiadosti o súhlas predložiť detail križovania s vodným tokom s označením riečneho kilometra, podrobnú PD navrhovaných úprav mosta a súhlasné stanovisko správcu vodného toku SVP, š.p., OZ Levice. (K vyjadreniu je priložené tlačivo žiadosti o vydanie súhlasu orgánu štátnej vodnej správy).
2. V prípade križovania alebo súbehu navrhovanej stavby s existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať najmenšie dovoľené vzdialenosti v zmysle platnej normy a rešpektovať oprávnené požiadavky správcov dotknutých sietí.
3. Pri stavebných prácach je potrebné dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 zákona o vodách (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami – pohonnými hmotami) a súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Použité mechanizmy musia byť v takom technickom stave, aby sa vylúčil únik ropných látok do podlažia alebo do povrchových vôd.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávaný podľa zákona o vodách.

Ing. Eva Červenáková  
vedúca odboru

REMIKO CONSULT, s.r.o.	
Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava	
Došlo dňa:	
01. 02. 2018	
Stredisko: 32	0
Ev.č.: 376	Prílohy:
Zákazník: 1708	Vybavuje: JH



OKRESNÝ  
ÚRAD  
LEVICE

Telefón  
+421/36/63 55 914

E-mail  
Miroslava.Buzasi@minv.sk

Internet  
www.minv.sk

IČO  
00151866

