



ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

odštepny závod Levice

934 01 Levice, Ludanská 4

REMING CONSULT, a. s.

Trnavská cesta 27

831 04 BRATISLAVA 3

Váš list značky: 237/1708/32/Du	Naša značka: 16119/2018	Vybavuje: Ing. Nagyová	Levice 23.2.2018
------------------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------


Vec: ŽST Levice, OV + SZZ – vyjadrenie k projektu pre realizáciu stavby

Požiadali ste nás o vyjadrenie k horeuvedenej stavbe. Investorom je **ŽSR – Generálne Riaditeľstvo Bratislava**.

Stavba sa nachádza v kat. území Levice, Kalná a Veľké Kozmálovce. Hlavný rozsah stavby bude realizovaný v obvode železničnej stanice Levice s čiastočným zásahom do priľahlých medzistaničných úsekov – pokládka káblov zab. zar. v smere na žst. Kalná nad Hronom po km 2,0, v smere na Tekovský Hrádok po km 50,5 a v smere na Veľké Kozmálovce po km 1,760. V žel. stanici Kalná nad Hronom sa zrealizuje pokládka káblov od km 6,100 po km 6,850 a v žel. stanici Veľké Kozmálovce od km 8,2 po km 8,7.

- E.1 SO 01 Železničný spodok
- E.2 SO 02 Železničný zvršok
- E.3 SO 03 Stavebné úpravy pre SZZ
- E.4 SO 04 Elektrický ohrev výhybiel
- E.5 SO 05 Úprava rozvodov nn
- E.6 SO 06 Úprava trakčného vedenia
- E.7 SO 07 Úprava vonkajšieho osvetlenia
- E.8 SO 08 JOP – stavebné úpravy vo výpravnej budove
- E.9 SO 09 Úprava mosta cez potok Podlužanka
- E.10 SO 10 Káblvod
- E.11 SO 11 Ukoľajňovací plán
- E.12 SO 12 Úprava MK a chodníka na priecestí v km 0,490

- G.1 PS 01 Staničné zabezpečovacie zariadenie
- G.2 PS 02 Levice-Kalná nad Hronom, traťové zab.zar.
- G.3 PS 03 PZZ v km 0,490; km 8,405
- G.4 PS 04 MK – Miestna kabelizácia
- G.5 PS 05 DZ – Dispozičný zapojovač
- G.6 PS 06 Úprava HAVIS a rozhlasového zariadenia
- G.7 PS 07 EZS – Elektrický zabezpečovací systém
- G.8 PS 08 Úprava transformovne
- G.9 PS 09 Úprava NPZ



K projektu dávame nasledovné vyjadrenie:

- Realizáciou stavebných objektov v Leviciach a v Kalnej nad Hronom bude verejný vodovod a verejná kanalizácia dotknuté, ktoré sme do nami potvrdených situácií orientačne zakreslili. Presné miesto verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Vám vytýčime priamo v teréne na základe objednávky (Mgr. Trnka 0911 410 916). V miestach križovania žiadame dodržať podmienky priestorovej normy STN 736005. Zemné práce v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v šírke 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia na obidve strany žiadame vykonávať ručne.
- S realizáciou stavebného objektu vo Veľkých Kozmálovciach súhlasíme bez pripomienok.

Ing. Zuzana TRNKOVÁ
vedúca a riaditeľka OZ

ZAPADOSLOVENSKÁ
VODARENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s.
ODŠTEPNÝ ZÁVOD LEVICE
LUDANSKÁ 4
934 01 LEVICE č. 8

Prílohy: 1 x CD

Situácie C, D.1/3, D.2/3, D.3/3