


POHLAD ZÁPADNÝ



PLATA VÝZVY VÝKRESY S NAJEDNÁŠÍMI REVIZIAMI
ZAHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH A ROZDÍLOCH V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍCH DOKUMENTACE NEODKLADNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA
ZAHOTOVITEL JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMĚRY SKONTROLOVAT NA STAVBE
- DOKUMENTACE NESLUŽÍ ADO STAVENÍ DOKUMENTACIÁ

LEGENDA	<p>Bleskozvod je realizovaný vodičom AlMgSi 6 mm po meracej svorky. Od meracej svorky po uzemie je vedenie realizované vodičom Fe 10 mm.</p> <p>Bleskozvod bal navrhujú, ako porciťový s oddialením zvodov od kominov.</p>	<p>Zberacia tyč IP 15mm</p> <p>Instalačná krabica pre umiestnenie meracej svorky</p> <p>Svorka SS – spojovacia svorka</p> <p>Svorka SK – križňová svorka</p> <p>Svorka SO – odkvapová svorka</p> <p>Svorka SR03 (30x4mm + 10mm)</p> <p>Ochranný uholník</p>
---------	--	---

[illegible]

ARCH. RIŠENIE: Rendeková V.		VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Čopjan	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Daniel Urbanovič	Proreel s.r.o. Osloboditeľov 297/43 976 67 Závadka nad Hronom mobil : 0905 943 284 mail : l.copjan@gmail.com	
NÁZOV A Miesto STAVBY:					
Výstavba haly na výkrm brojlerov, hydinná farma Lapša SO1 - Hala č. 2 na výkrm brojlerov					
Miesto Lapša		Miesto Lapša		Č. výkresu	
INVESTOR: Domádo s.r.o., Lieskovec		č. záhlazky: 202209-2		MIERKA: 1:300	
DIEĽČIA ČASŤ:		OBSAH VÝKRESU:		STUPEŇ: P.S.P.	
E1.3 - ELEKTRINŠTALÁCIA		BLESKOZVOD A UZEŤNENIE		FORMÁT: A4	
				DÁTUM: 03/2022	

INVESTOR: Domáto s.r.l. Liekovec	č. záhlavky: 202209-2	MIERKA: 1:300	Č. VÝKRESU
OBSAH VÝKRESU:		STUPEŇ	P. S. P.
DÍLEČA ČASŤ:		FORMÁT:	4A4
E13 – ELEKTROINŠTALÁCIA	BLESKOZVOD A UZEMNENIE	DATEM:	03/2022
		EL.-02	