


RIS Hala 16

Novovybudovaná poistková skriňa umiestnená na budove



nový prívod z PRIS haly č. 15 vedený zemou

OCHRANNÉ OPATRENIA (STN 33 2000-4-41)

A. SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl. 411)

A.1 OCHRANNÉ OPATRENIA ZÁKLADNEJ OCHRANY (čl. 411.2)

(OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM) SÚ ZABEZPEČENÉ:

- izoláciou živých častí
- zábranami alebo krytmi
- prekážkami (prevádzka alebo dozor - poučené alebo znalé osoby)
- umiestnením mimo dosah (prevádzka alebo dozor - poučené alebo znalé osoby)

A.2 OCHRANNÉ OPATRENIA PRI PORUČE (čl. 411.3)

(OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM) SÚ ZABEZPEČENÉ:

- ochrana uzemnením (čl. 411.3.1.1)
- ochrana pospájaním (čl. 411.3.1.2)
- samočinným odpojením pri poruche (čl. 411.3.2)
- systém TN (čl. 411.4)

B. DVOJITÁ ALABO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA (čl. 412)

C. DOPLNKOVÁ OCHRANA (čl. 415)

- doplnkovým ochranným pospájaním (čl. 415.2)

SYSTÉM ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE

3PEN~ 50 Hz,400V

TN - C

POZNÁMKA:

1. Elektroinštalácia je navrhnutá káblami CYKYna povrchu, pevne.
2. Inštalčný materiál bude zodpovedať inštalácii na povrchu, s minimálnym krytím IP44..
3. Podrobnejší popis navrhovanej inštalácie rieši technická správa elektroinštalácie.
4. Určenie vonkajších vplyvov na el. zariadenia je v protokole č. 5B - PS/SK - 2015 - 7.
5. Výkresová dokumentácia podlieha v plnej miere autorskému zákonu, zmeny sú možné len zo súhlasom autora.

- PLATIA VŽDY VÝKRESY S NAJNOVŠÍMI REVÍZIAMI

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH A ROZPOROCH V JEDNOTLIVÝCH ČASTIACH DOKUMENTÁCIE NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKUTOČNÉ ROZMERY SKONTROLOVAŤ NA STAVBE

- DOKUMENTÁCIA NESLÚŽI AKO STAVEBNÁ DOKUMENTÁCIA

ARCH.RIEŠENIE:	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	<div>Proreel s.r.o.</div> <div>Osloboditeľov 297/43</div> <div>976 67 Závadka nad Hronom</div> <div>mobil : 0905 943 284</div> <div>mail : t.copjan@gmail.com</div>		
Rendeková V.	Ing. Tomáš Čopjan	Ing. Daniel Urbanovič			
NÁZOV A MIESTO STAVBY:					
Výstavba hál na výkrm brojlerov, hydinová farma Čaklov SO1 - Hala č. 16 na výkrm brojlerov					
MIESTO : Čaklov					
INVESTOR : Domäsko s.r.o., Lieskovec		č.zákazky: 2022029-1	MIERKA:	-	Č.VÝKRESU
DIELČIA ČASŤ:	OBSAH VÝKRESU:		STUPEŇ:	P.S.P.	EL.-04
E1.3 – ELEKTROINŠTALÁCIA	PRIPOJENIE NA NN SIEŤ		FORMÁT :	1A4	
			DÁTUM:	03/2022	