

E-02 Rozvádzač RP1

Napäťová sústava:

3/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz, TN-S


Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá podľa
ST EN 33 2000-4-41 (03/2019) Elektrické inštalácie nízkeho napätia


Technické parametre:


1. Názov rozvádzača: RP1
2. Typ: OCEP
3. Typ DBO: B
4. Uzemňovacia sústava: TN-S
5. Menovité napätie rozvádzača: U_n : 3x230/400V
6. Menovité pracovné napätie obvodov: U_e : 230V
7. Menovité izolačné napätie: U_i : 500V
8. Menovité impulzné výdržné napätie: U_{imp} : -kV
9. Menovitý prúd DBO: I_nA : 80A
10. Maximálny prúd výstupnej jednotky DBO: I_{nc} : 16A
11. Menovitý súčiniteľ súdobosti DBO: Predpokladaný činiteľ zaťaženia: 0,5
12. Menovitá frekvencia: f_n 50Hz
13. Stupeň ochrany: IP40
14. Ochrana proti mechanickému nárazu: IK 09, trieda II
15. Samozhášacia schopnosť: odolnosť proti žeravému drôtu 650 °C
16. Rozmery(inštaláčn): (v,š,h) ---




04/2021

 VARGA ELEKTRO s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec +421 908 166 664 vargaelektro@vargaelektro.eu	Projektant: Bc. Stanislav VARGA	Názov stavby: ROZŠÍRENIE VÝROBY KRMNÝCH ZMESÍ	Číslo výkresu: E-02
	Vypracoval: Lucia BRAČOKOVÁ	Miesto stavby: k.ú.: Oždany, p.č.: C-2864/91, C-2864/92, C-2864/89, C-2864/90, C-2864/93, C-2864/94, E-2714/1, E-2716/2, E-2716/3	
	Číslo zákazky: 22.04.04	Objekt: Výrobná hala	Číslo listu: Titulka
	Stupeň: SP	Investor: AGRORIS, s.r.o., Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 607 969	



04/2021														
 <div>VARGA ELEKTRO s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec +421 908 166 664 vargaelektr@vargaelektr.eu</div>					Projektant:	Bc. Stanislav VARGA	Názov stavby:	ROZŠÍRENIE VÝROBY KRMNÝCH ZMESÍ						Číslo výkresu:
					Vypracoval:	Lucia BRAČOKOVÁ	Miesto stavby:	k.ú.: Oždany, p.č.: C-2864/91, C-2864/92, C-2864/89, C-2864/90, C-2864/93, C-2864/94, E-2714/1, E-2716/2, E-2716/3						E-02
					Číslo zákazky:	22.04.04	Objekt:	Výrobná hala						Číslo listu:
					Stupeň:	SP	Investor:	AGRORIS, s.r.o., Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 607 969						1



04/2021														
 <div>VARGA ELEKTRO s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec +421 908 166 664 vargaelektro@vargaelektro.eu</div>	Projektant: Bc. Stanislav VARGA		Názov stavby: ROZŠÍRENIE VÝROBY KRMNÝCH ZMESÍ										Číslo výkresu: E-02	
	Vypracoval: Lucia BRAČOKOVÁ		Miesto stavby: k.ú.: Ožďany, p.č.: C-2864/91, C-2864/92, C-2864/89, C-2864/90, C-2864/93, C-2864/94, E-2714/1, E-2716/2, E-2716/3										Číslo listu: 2	
	Číslo zákazky: 22.04.04		Objekt: Výrobná hala											
	Stupeň: SP		Investor: AGRORIS, s.r.o., Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 607 969											