



LEGENDA ZARIADENÍ

OZNAČ.	NÁZOV, ROZMER, PARAMETRE, VÝROBCA	POČET [ks]
K	ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL VISSMANN Vitodens 200-W; typ B2HF, MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON 1,9÷32,0kW, MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ TLAK p=300kPa, ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 1x230V/50Hz, P _{el} =110W; HODINOVÁ SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU 3,16m³/h; HMOTNOSŤ KOTLA m=38,6kg, REGULÁCIA VRÁTANE SNÍMAČOV A PREKÁBLOVANIE (DODÁVKA MaR)	1
Z	STOJATÝ ZÁSOBNÍK PRE OHREV PITNEJ VODY VISSMANN Vitocell 100-V, TYP CVBB, OBJEM V=950L, HMOTNOSŤ NETTO m=314kg	1
UV	SYSTÉM NA ÚPRAVU VODY VISSMANN Aquaset 500-N, MAX. PRIETOK 1,2m³/h, ROZSAH TLAKU 1,4-8bar, 230V/50Hz	1

LEGENDA ZARIADOVACÍCH PREDMETOV

WC	WC MISA	- STOJACA KOMBI WC MISA + SEDADLO S POKLOPOM - 1 x ROHOVÝ VENTIL 1/2"x3/8"
U	UMÝVADLO	- SPODNÝ ODPAD DN110 - KERAMICKÉ UMÝVADLO š.55cm S OTVOROM NA BATÉRIU - UMÝVADLOVÁ STOJANČEKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA + 2 x ROHOVÝ VENTIL 1/2"x3/8"
VL	VÝLEVKA	- UMÝVADLOVÝ SIFÓN 5/4"
S	SPRCHA	- KERAMICKÁ VÝLEVKA STOJACA SO SKLOPNOU PLASTOVOU MRIEŽKOU - UMÝVADLOVÁ MIEŠACIA BATÉRIA NÁSTENNÁ - SPODNÝ ODPAD DN110
D	DREZ	- NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VPUŠŤ SPRCHOVÁ + PRÍLUŠENSTVO - SPRCHOVÁ NÁSTENNÁ MIEŠACIA BATÉRIA + SPRCHOVÝ SET PODĽA VÝBERU INVESTORA - NEREZOVÝ DREZ S OTVOROM NA BATÉRIU - DREZOVÁ STOJANČEKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA + 2 x ROHOVÝ VENTIL 1/2"x3/8"
		- DREZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA DN40

LEGENDA ZNAČIEK

	Označenie vodovodného stúpajúceho potrubia
PH	Požiarny hydrant s plnoprierezovou hadicou (NOHA) 25/30
	Klesajúce, priebiehajúce, stúpajúce vodovodné potrubie



Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	I EDEX s.r.o. ul. Šumpeiská 43/27, Prievidza tel.: 0905 648 067	
	Ing. Vlačuška	Ing. N. Šarčová	Ing. N. Šarčová	Ing. Vlačuška		
Miesto stavby	Víglaš Pstruša					
Investor	Agrosev s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva					
Stavba	Mäsovýroba, spracovanie mäsa a výroba regionálnych mäsových výrobkov				Zväzok	
Objekt Časť Zdravotechnika					Formát	3xA4
					Dátum	01/2024
					Účel	PSP
Obsah výkresu	Pôdorys 2. NP- vodovod				Číslo zákazky	002/2024
					Mierka	Číslo výkresu
					1:50	ZT-06