

LEGENDA INŽINIERSKÝCH SIETÍ - EXISTUJÚCE


- EXISTUJÚCE VODOVODNÉ POTRUBIE
- EXISTUJÚCI PLYNOVOD
- EXISTUJÚCI STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD STL-PE100-SDR11-D32 (DN25)

LEGENDA NAVRHOVANÝCH POTRUBÍ

- EXISTUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA DN50
- EXISTUJÚCE VODOVODNÉ POTRUBIE HDPE-PE100 63x3,8 (DN50), SDR17, PN10, L=36,5m
- EXISTUJÚCA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA WAVIN KG 2000 PP-DN150-200; SN10, L=15,6m
- NAVRHOVANÁ TUKOVÁ KANALIZÁCIA WAVIN KG 2000 PP-DN200; SN10, L=9,0m

LEGENDA ZNAČIEK

- VŠ_{ex} EXISTUJÚCA VODOMERNÁ ŠACHTA
- Šs... NAVRHOVANÁ REVÍZNA ŠACHTA PP Ø600mm + POKLOP DN600
- D... VONKAJŠIE DAŽĎOVÉ POTRUBIA + LAPAČ STREŠNÝCH NAPLAVENÍN NA PÄTE POTRUBIA
- Ž EXISTUJÚCA BETÓNOVÁ ŽUMPA KLARTEC RN 40 V- užitočný objem 40m³
- LT NAVRHOVANÝ ODLUČOVAČ TUKOV KLARTEC KL LT4 s max. prietokom 2,0l/s, NS4
- OPZ_{ex} EXISTUJÚCE ODBERNÉ ZARIADENIE S ROTAČNÝM PLYNOMEROM DKZ G25 DN40 S PREPOČÍTAVAČOM
- R_N NAVRHOVANÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA STREDNOTLAKOVÁ S2300 S REGULÁTOROM TLAKU PLYNU FRANCEL B6NG, Q_{max}=6,0m³/h V PRAVOUHLOM PREVEDENÍ, OSADENÁ V SKRINKE NA FASÁDE OBJEKTU



Poznámka

- × Pri realizácii je potrebné dodržať požiadavky normy STN 736005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí
- × Pred začatím výkopových prác je nutné požiadať jednotlivých správcov sietí o ich presné vytýčenie
- × Pri realizácii dodržiavať montážne predpisy a pokyny výrobcov
- × Zmeny oproti projektu je treba konzultovať s investorom a projektantom

HL. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	I EDPX s.r.o. ul. Šumperská 43/27, Prievidza tel.: 0905 648 067	
	Ing. Vlačuška	Ing. N. Šercová	Ing. N. Šercová	Ing. Vlačuška		
Miesto stavby	Víglaš Pstruša					
Investor	Agrosev s.r.o., Bottova 1, 962 12 Detva				Zväzok	
Stavba	Mäsovýroba, spracovanie mäsa a výroba regionálnych mäsových výrobkov				Formát	4x4
Objekt	Zdravotechnika				Dátum	01/2024
Časť	Situácia				Účel	PSP
Obsah výkresu					Číslo zákazky	002/2024
					Mierka	Číslo výkresu
					1:250	ZT-01