



LEGENDA ČIAR	
ZNAČKA	POPIS
---	POTRUBIE STUDENEJ VODY (SV) Z UHLÍKOVEJ LISOVANEJ OCELE VIEGA Prestabo; MATERIÁL 1.0308 (E235) PODĽA DIN EN 10305-3, IZOLOVANÉ
---	CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY (C) Z UHLÍKOVEJ LISOVANEJ OCELE VIEGA Prestabo; MATERIÁL 1.0308 (E235) PODĽA DIN EN 10305-3, IZOLOVANÉ
---	POTRUBIE TEPLEJ VODY (TV) Z UHLÍKOVEJ LISOVANEJ OCELE VIEGA Prestabo; MATERIÁL 1.0308 (E235) PODĽA DIN EN 10305-3, IZOLOVANÉ

LEGENDA ZNAČIEK				
Ozn. výtoku	Typ	Umiestnenie	Ukončenie	Zariadenie
V01	SV	400 mm n.č.p.	rohový ventil 3/8	drez, umývadlo
V02	TV	400 mm n.č.p.	rohový ventil 3/8	drez, umývadlo
V03	SV	na podlahe	rohový ventil 3/4	zariadenia, umývačky, príprava
V04	TV	1200mm n.č.p.	rohový ventil 3/4	umývacia hadica
V05	SV	1200mm n.č.p.	rohový ventil 3/4	umývacia hadica
V06	SV	na podlahe	rohový ventil 3/4	prívod pre oplachovaciu sprchu

- Rozvody SV, TV a C sú navrhnuté z oceťových rúr Viega Sanpress Inox, spájaných lisovacími spojkami.
- Pripájacie potrubia k zariadeniam predmetom viest v podlahe a v priečkach- max. do 1/3 hrúbky konštrukcie
- Pre ukončenie potrubí k stavebným konštrukciám používajú oceťové objímky s prýzou výstelkou a dodržiavať doporučené rozteče podľa montážnych pokynov výrobcu potrubia
- Ležaté potrubia pod stropom izolovať trubicami z penového polyetylénu príslušných dimenzií a hr. podľa prílohy č.1 Vyhľ. č. 14/2016 Z.z.
- Pripojovacie potrubia a potrubia v podlažných izolovať trubicami z penového polyetylénu hr. 5mm
- Výšku zapojenia zariadení predmetov je potrebné na stavbe prispôbiť montovanému typu zariadenia predmetu
- Pri montáži potrubného rozvodu SV, TV a C je potrebné dodržať všetky predpísané mont. predpisy udávané výrobcu potrubia!
- Zmeny oproti projektu konzultovať s investorm a projektantom

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	ul. Šumperská 43/27, Prievidza tel.: 0905 648 067	
	Ing. Vlačuška	Ing. N. Šarcová	Ing. N. Šarcová	Ing. Vlačuška		
Miesto stavby	Vígtaš - Pstruša					
Investor	Agrorev s.r.o., Bořtova 1, 962 12 Detva					
					Zväzok	
Stavba					Formát	7x A4
					Dátum	01/2024
					Účel	PSP
Objekt					Číslo zákazky	002/2024
Časť	Zdravotechnika				Mierka	Číslo výkresu
Obsah výkresu						