



OZN. MIESTN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA
2.01	PREDSIEN'	10,93	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.02	TOALETA	1,77	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.03	TOALETA	1,77	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.04	UPRATOVACIA KOMORA	2,17	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.05	KANCELÁRIA	29,31	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.06	KANCELÁRIA	29,08	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.07	SKLAD	199,87	CEMENTOVÝ POTER / BETÓN
2.08	VZDUCHOTECHNIKA	102,81	CEMENTOVÝ POTER / BETÓN

ÚŽŤKOVÁ PLOCHA - 2.NP 376,89 m²

- ### LEGENDA MATERIÁLOV
- SENDVIČOVÉ PANEĽY HR.150mm
 - ŽB KONŠTRUKCIA / ŽELEZOBETÓNOVÉ STENY
 - PRIEČKY SADROKARTÓNOVÉ HR. 100 MM, ZATEPLENÉ S TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 50MM
 - OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE / NOSNÉ PĽIERE PODLA STATIKY
 - MIESTO NAVRHOVANEJ TECHNOLOGIE

- ### LEGENDA POŽIARNEJ OCHRANY
- N1.01-I** OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU
 - POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU
 - POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE
 - POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ POŽIARNEHO UZÁVERU
 - INDEX ŠÍRENIA PLAMEŇA NA POVRCHU STIEN
 - INDEX ŠÍRENIA PLAMEŇA NA POVRCHU PODLAHY
 - ÚNIKOVÁ CESTA, SMER EVAKUÁCIE
 - ÚNIKOVÁ CESTA, ÚNIKOVÝ VÝCHOD
 - HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
 - ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ
 - PRAŠKOVÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ - 6 kg
 - VODNÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ - 9 l
 - OZNAČENIE JEDNOTLIVÝCH STRÁN STAVBY
 - VNÚTORNÉ HADICOVÉ ZARIADENIE

Projektová dokumentácia je spracovaná len pre účel vydania stavebného povolenia!
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, odsť.d., zákona č.383/1997 Z.z.!

Zodpovedný projektant, vypracovala: Ing. GÓDÁNY Ilidkó - ěsvedčenie: ŠPO 11/2020	Tel.: +421 915 201 268	OBSAH: Pôdorys 2.NP
Stupeň PD: Projekt na SP	NÁZOV STAVBY: VÝSTAVBA SPRACOVATEĽSKEJ PREVÁDZKY SPOLOČNOSTI JOLI s.r.o.	
Formát: 3xA4	PROFESIA: PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY	
Dátum: 03/2022	Investor: JOLI s.r.o. Dolnomajerská 1235/8, 926 01 Sereď	Mierka: 1:150
Miesto stavby: k.ú. Diakovce č.p. 301/125		Č. výkresu: PO-02