


SCHÉMA ZAPOJENIA



ROZVODNICA
ROZVODNICA: ZAPUSTENÁ, PLECHOVÁ typ BF-U-4/96-C - EATON
PRÍVOD : ZDOLA
VÝVODY : ZHORA
KRYTIE : IP30/20
TRIEDA OCHRANY: II.

LEGENDA
QM1
FA1 až FA7
FA8 až FA13
FI1,FI2
FV1

- HLAVNÝ VYPÍNAČ TROJPÓLOVÝ 400V 32A typ IS-32/3 - EATON
- ISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 10A typ PL6-B10/1 - EATON
- ISTIČ JEDNOPÓLOVÝ 230V 16A typ PL6-B16/1 - EATON
- PRÚDOVÝ CHRÁNIČ ŠTVORPÓLOVÝ S ROZDIELOVÝM PRÚDOM Id=30mA typ PF6-25/4/003-EATON
- ZVODIČ PREPATIA trieda B+C typ SPBT12-280/4 B+C /T1+T2/4pól - EATON

1-OSVETLENIE

2-OSVETLENIE

3-OSVETLENIE

4-OSVETLENIE

Z1-ZÁSUVOVÝ OBVOD

Z2-ZÁSUVOVÝ OBVOD

NÁZOV AKCIE:		TRNAVA KR PZ, KOLLÁROVA 31 REKONŠTRUKCIA OBJEKTU		HI-TECHELEKTRO, S.R.O. 929 01, DUNAJSKÁ STREDA ADORSKÁ 5400 031/5517404, 031/5504202		HLAVNÝ PROJEKTANT ING. EVA BACHORECOVÁ ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT ING.JOZEF KOVÁCS	
OBJEKT:		BUDOVA "A"		KRESLIL	ING.JOZEF KOVÁCS		
INVESTOR:		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		FORMÁT	4 x A4		
MIESTO STAVBY:		p. č. 6449/1, 6449/2, k. ú. TRNAVA, obec TRNAVA, okres TRNAVA		STUPEŇ	PD PRE SP		
NÁZOV VÝKR.:		E1.7 - ELEKTROINŠTALÁCIA JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA R01.2		ARCH. ČÍSLO	P230308E23		
				MIERKA	-		
ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3+PEN AC, 50Hz, 3x230/400 V, TN-C-S				Č. VÝKRESU	E23		
OCHRANA PRED NEBEZP. DOTYKOM PODLA STN 33 2000-4-41:2019-03				DÁTUM	04.2023		

