


NAPATOVA SUSTAVA: 3PEN STR.50Hz 230/400V TN-C.S  
OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA STN 33 2000-4-41



navrhnuté ventilátory VHV 55  
pož príkón 11kW /25Amp  
objekt má svoj frekvenčný menič, ovládaný cez THI controler



ZODP.PROJEKTANT	ING.MIROSLAV BALLA		
PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA		
INVESTOR	PD SOKOLCE		
MIESTO	hospodársky dvor: Sokolce		
STAVBA:	Modernizácia ustajnenia	STUP. PD	PPSP
STAVBA:	obj. "B" Prístrešok na krmenie	FORMÁT	8 A4
		DÁTUM	05-2022
OBSAH:	ELEKTROINŠTALÁCIA	ČÍSLO VÝKR.	MIERKA:
		E1	1 : 100