



TATRA TENDER

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 22.01.2020

Vec

Vysvetlenie a zmena výzvy a súťažných podkladov č. 2 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná – Rekonštrukcia a prístavba

Verejný obstarávateľ Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 258/2019 zo dňa 19.12.2019 pod značkou 35617 - WYP (ďalej ako „Výzva“) postupom podľa § 112 až 116 z Zákona súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná – Rekonštrukcia a prístavba“ (ďalej len „Súťaž“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Súťaž, a na základe poverenia vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

V dňoch 15.-17.1.2020 nám boli záujemcom doručené dve žiadosti o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch k Súťaži. V súlade ustanovením § 113 ods. 7 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa v časti I tohto dokumentu poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenia.

Zároveň Vám týmto ako záujemcovi, ktorý prejavil záujem o predmetnú Súťaž oznamujeme, že Verejný obstarávateľ sa rozhodol v súťažných podkladoch a vo Výzve vykonať aj zmeny uvedené v časti II tohto dokumentu.

ČASŤ I – VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka č. 1 (cit.):

„Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie VV a PD. Nesúlad svietidiel v textovej časti výkresu ELI č. 06 SITUAČNÁ SCHÉMA ELEKTROINŠTALÁCIE – 1.PP, 07 SITUAČNÁ SCHÉMA ELEKTROINŠTALÁCIE – 1.NP, 08 SITUAČNÁ SCHÉMA ELEKTROINŠTALÁCIE – 2.NP, 09 SITUAČNÁ SCHÉMA ELEKTROINŠTALÁCIE – 3.NP a Výkazom výmer v časti N.01 - Elektroinštalácia a bleskozvod a ich počtom:

1.1. Položka č.103 Svietidlo LED nástenné resp. stropné IP44, 20W - B vo Výkaze výmer počet kusov 9 v PD ELI počet kusov 3.

1.2. Svietidlo nachádzajúce sa v PD na výkrese č. 06 SITUAČNÁ SCHÉMA ELEKTROINŠTALÁCIE – 1.PP označené ako A2 - Svietidlo LED stropné resp. nástenné cca 36w, IP54 – sa nenachádza vo výkaze výmer.

1.3. Svietidlo nachádzajúce sa v PD na výkrese č. 06 SITUAČNÁ SCHÉMA ELEKTROINŠTALÁCIE – 1.PP, 07 SITUAČNÁ SCHÉMA ELEKTROINŠTALÁCIE – 1.NP označené ako E Svietidlo LED nástenné 1x15w, IP44 – sa nenachádza vo výkaze výmer.“

Ad 1) ODPOVEĎ NA OTÁZKU Č. 1



Ad 1.1

V rozpočte a VV je neúplný popis položky č. 103, chýba tam doplnenie označenia svietidla E. Verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného dopĺňa do profilu Verejného obstarávateľa aj do systému JOSEPHINE k predmetnej zákazke aktualizovaný výkaz výmer, v ktorom je zmena už zapracovaná (pozri zmenu č. 1 v časti II tohto dokumentu).

Ad 1.2 až 1.3

Svietidlo označené v PD ako "A2 - Svetidlo LED stropné resp. nástenné cca 36w, IP54" by malo byť zahrnuté v rámci položiek č.100 a č.101. Celkový počet by mal byť o 2 ks svietidiel viac t.j. z pôvodných 173 ks na 175 ks. Verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného dopĺňa do profilu Verejného obstarávateľa aj do systému JOSEPHINE k predmetnej zákazke aktualizovaný výkaz výmer, v ktorom je zmena už zapracovaná (pozri zmenu č. 2 v časti II tohto dokumentu).

Otázka č. 2 (cit.):

„Prosíme o upresnenie kotvenia zábradlia Z2 do zateplenia. V zábradlí Z1, Z2 nie je žiaden stĺpik a vodorovné prvky sú spojené len betonárskou výstužou o 10 mm. Sme presvedčení, že je to slabá konštrukcia zábradlia..“

Ad 2) ODPOVEĎ NA OTÁZKU Č. 2

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie neslúži na realizáciu stavby, a preto detaily týkajúce sa kotvenia nie sú jej súčasťou. Z uvedeného dôvodu je výpis zámočníckych prvkov schematický, pričom ale musí platiť, že:

- zvislé stĺpiky musia byť osadené do zábradlia v rozstupoch cca 1,0 m - 1,5 m,
- zábradlie bude kotvené z čela loggie a z bokov loggie do nosnej konštrukcie, prostredníctvom chemických kotiev.

ČASŤ II – ZMENA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

1. ZMENA

Pôvodné znenie riadku č. 234 hárku N.01 výkazu výmer (Elektroinštalácia), konkrétne položky č. 103, typ M, kód 348 3B00802 je nasledovné:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	M	348 3B00802	Svietidlo LED nástenné resp. stropné IP44, 20W - B	kus	9,000		0,00

Po novom sa riadok č. 234 hárku N.01 výkazu výmer (Elektroinštalácia) mení, pričom tento riadok, resp. položka č. 103, typ M, kód 348 3B00802 znie po zmene nasledovne (zmena je zvýraznená **farebne**):

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
103	M	348 3B00802	Svietidlo LED nástenné resp. stropné IP44, 20W - B, E	kus	9,000		0,00

Verejný obstarávateľ prikladá i aktualizované znenie výkazu výmer, kde je vyššie uvedená zmena už zapracovaná.



TATRATENDER

2. ZMENA

Pôvodné znenie riadkov č. 231 až 232 hárku N.01 výkazu výmer (Elektroinštalácia), konkrétne položiek č. 100 (typ K, kód 21020-1018) a č. 101 (typ M, 348 2B00001) je nasledovné:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	21020-1018	Svietidlo, žiarivkové stropné IP20-54	kus	173,000		0,00
101	M	348 2B00001	Svietidlo stropné LED - 230V - 15-40W - A,A1,D	kus	173,000		0,00

Po novom sa riadok č. 231 až 232 hárku N.01 výkazu výmer (Elektroinštalácia) mení, pričom tieto riadky, resp. položky č. 100 a č. 101 znejú po zmene nasledovne (zmena je zvýraznená farebne):

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	21020-1018	Svietidlo žiarivkové stropné IP20-54	kus	175,000		0,00
101	M	348 2B00001	Svietidlo stropné LED - 230V - 15-40W - A,A1,D, A2	kus	175,000		0,00

Verejný obstarávateľ prikladá i aktualizované znenie výkazu výmer, kde je vyššie uvedená zmena už zapracovaná.

3. ZMENA

PÔVODNÝ bod 21.3 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie **06.02.2020** o 10:00 hod. miestneho času.“

PO ZMENE bod 21.3 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne:

„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **12.02.2020** o 10:00 hod. miestneho času.“

Verejný obstarávateľ prikladá i aktualizované znenie súťažných podkladov, kde je vyššie uvedená zmena už zapracovaná. Verejný obstarávateľ v kontexte s vyššie uvedenou zmenou lehoty vykoná aj opravu Výzvy formou redakčnej opravy.

4. ZMENA

PÔVODNÝ bod 23.2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„23.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **06.02.2020** o 12:00 hod. miestneho času na adrese: Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava.“

PO ZMENE bod 23.2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne:

„23.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **12.02.2020** o 12:00 hod. miestneho času na adrese: Tatra Tender s. r. o., Krčméryho 16, 811 04 Bratislava.“



TATRA TENDER

Verejný obstarávateľ prikladá aktualizované znenie súťažných podkladov, kde je vyššie uvedená zmena už zapracovaná.

Prosím, zoberte na vedomie príslušné Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.

S pozdravom,



TATRA TENDER

Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16

Mgr. Vladimír Oroš 811 04 Bratislava
Tatra Tender s.r.o.