

REZ A-A

POKLOP LIATINOVÝ 750MM

U.T.

BETONOVÝ ROZNÁŠACÍ PRSTENEC 700MM

600

1000

1100

400

1200

1600

1870

200

270

HDPe, 63x5,8

HDPe, 32x3,0

HDPe, 63x5,8

PODKLADNÝ BETÓN HR.150 mm

ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LOŽKO HR.120 mm

ZEMINA

— . — . — . — NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA, PE100+,SDR11,PN16, 63x5,8, MIN. SPÁD 0,3%, MIN. 1,0 m POD U.T.

Technical drawing of a circular manhole assembly (VODOMERNÁ ZOSTAVA). The drawing shows a cross-section of the assembly, including the manhole frame and cover. The outer diameter is 1100 mm, and the inner diameter is 1000 mm. The material specifications are HDPE, 63x5,8 for the outer ring and HDPE, 25x2,3 for the inner ring. The assembly is labeled VODOMERNÁ ZOSTAVA. The drawing also shows the connection points A and A'.

- OSADENIE VŠ VIĎ 02 - KOORDINAČNÁ SITUÁCIA
- OSADENIE VŠ PREVIESŤ V SÚLADE S POSTUPMI UDÁVANÝMI KONKRÉTNYM VÝROBCOM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY !!!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:		
1	12/2018	Dopracovanie SO 02, SO 03	Ing. Marek Vida		
PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.		<div>Ing. Jiří Tencar, Ph.D.;</div> <div>105 Slobodné povolanie - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona</div> <div>Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice IČO: 50685520 DIČ 1122540903</div>	
		VYPRACOVAL: Ing. Marek Vida			
		MIESTO STAVBY: mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1			
		INVESTOR: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR			
		NÁZOV STAVBY: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná			
SEVERKA:		STAVEBNÝ SO 02 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA		<div>STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie</div> <div>Č.PARE: DIEL: ARCHIVNÉ Č.: PD18009</div> <div>MIERKA: DÁTUM: 1:20 12/2018</div> <div>Č. VÝKRESU: 05</div>	
		OBJEKT: SO 03 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA			
		NÁZOV VÝKRESU: VODOMERNÁ ŠACHTA			