

LEGENDA MIESTNOSTI

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI [m²]	OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI [m²]
2.01	SCHODISKO	12,96	2.15	VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH	29,05
2.02	CHODBA	8,84	2.16	VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH	15,54
2.03	DENNÁ MIESTNOSŤ	15,36	2.17	PRIPRÁVOVNÁ VŠEOBECNEJ AMB. PRE DOSPELÝCH	14,09
2.04	PRIPRÁVOVNÁ GYNEKOLOGICKEJ AMBULANCIE	14,68	2.18	WC PERSONÁL	2,78
2.05	GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA	15,33	2.19	DENNÁ MIESTNOSŤ	7,50
2.06	-		2.20	PREDSIEN	1,68
2.07	CHODBA / ČAKÁREŇ	28,91	2.21	PREDSIEN A WC MUŽI	6,7
2.08	UNIVERZÁLNA AMBULANCIA	15,77	2.22	PREDSIEN A WC ŽENY	3,25
2.09	PRIPRÁVOVNÁ UNIVERZÁLNEJ AMBULANCIE	15,33	2.23	CHODBA / ČAKÁREŇ	24,30
2.10	-		2.24	CHODBA	13,13
2.11	DENNÁ MIESTNOSŤ	20,50	2.25	LOGGIA	3,00
2.12	PREDSIEN + WC PERSONÁL	5,77	2.26	BALKÓN	2,13
2.13	KONZILIÁRNA MIESTNOSŤ	18,48	2.27	BALKÓN	2,13
2.14	PRIPRÁVOVNÁ VŠEOBECNEJ AMB. PRE DOSPELÝCH	14,38	2.28	VÝŤAH	3,15

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY:

MATERIÁL VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ:
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE VYROBENÉ PODLA PK 12 0403, TREDA TESNOSTI POTRUBIA B
KRUHOVÉ POTRUBIE TYP SPIRO
ULOŽENIE VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ:
VZT POTRUBIE KOTÍM DO STROPU V ROZTEČI MAX. 2m. ZÁVESY JE NUTNÉ REALIZOVAŤ Z POZINKOVANÝCH ELEMENTOV. KOTVENIE DO STROPU NA OCELOVÉ KOTVY. KVÔM ZAMEDZENIU PRENOSU VIBRÁCIÍ DO STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ ZÁVESY ULOŽENÉ PRUŽNE ČEZ PRÝŽOVÚ PODLOŽKU.
LEGENDA POPISOV NA VÝKRESE:
<div><div>—</div>ODVOD VZDUCHU</div>
<div><div><div></div></div></div> VENTILÁTOR RADÁLNÝ; NA STROPE
<div><div><div></div></div></div> PREMER VZT POTRUBIA
<div><div><div></div></div></div> ~50m ³ /h
<div><div><div></div></div></div> MNOŽSTVO ODVÁDZANÉHO VZDUCHU V (m ³ /h)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY!!!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:
1			
PEČATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:		ZODPOVEDNÝ: doc. Ing. Denica Košičanová, Ph.D.	Ing. Jirí Tencar, Ph.D.;
		PROJEKTANT: Ing. Zdenka Budalová	
		MIESTO STAVBY: mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1	115 Slobodné povolenie - fyzická osoba používajúca na základe tohto aho živnostenského zákona
		INVESTOR: mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR	
		NÁZOV STAVBY: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná	STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie
		STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 - CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (OZS)	
		NÁZOV VÝKRESU: PÓDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV	Č.PARE: DIEL: ARCHIVNE Č.: VZT PD18009
			MIERKA: DÁTUM: 1:100 10/2018
			Č. VÝKRESU: 03



POZNÁMKA:

- UMIESTNENIE ZARIADENÍ A DISTRIBUČNÝCH PRVKOV RIEŠŤ V KOORDINÁCIÍ S VÝKRESOM PODHLADOV
- KU VŠETKÝM ZARIADENIAM, REGULAČNÝM KLAPKAM SO SERVOPOHONOM MUSÍ BYŤ ZABEZPEČENÝ PRÍSTUP (SERVIS, PORUCHA, VÝMENA ZARIADENIA)
- PROSTREDNÍCTVOM SERVISNÝCH OTVOROV ALEBO ČEZ ROZOBIERATELNÝ PODHLAD

AKUSTICKÉ POŽIADAVKY:

- ŽIADNE ZARIADENIE A POTRUBIE SA NESMIE (NÁTUHO) DOTÝKAŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- VŠETKY ZARIADENIA A POTRUBNÉ ROZVODY BUDÚ PRUŽNE ULOŽENÉ A ZÁVESENÉ

UMIESTNENIE ZARIADENÍ A DISTRIBUČNÝCH PRVKOV RIEŠŤ V
KOORDINÁCIÍ S VÝKRESOM PODHLADOV