

LEGENDA MIESTNOSTI

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI [m²]	OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI [m²]
3.01	SCHODISKO A CHODBA	35,44	3.13	KANCELÁRIA STREDISKA	12,85
3.02	CHODBA	11,40	3.14	ARCHÍV	25,23
3.03	DENNÁ MIESTNOSŤ	9,53	3.15	PREDSIENĽ A WC	3,45
3.04	PREDSIENĽ A WC PERSONÁL	3,55	3.16	CHODBA	24,65
3.05	DENNÁ MIESTNOSŤ	13,34	3.17	LABORATÓRIUM	15,92
3.06	ARCHÍV	17,30	3.18	HYGIENICKÝ FILTER PRE PERSONÁL	6,26
3.07	CHODBA / ČAKÁREŇ	19,20	3.19	PRÍJEM MATERIÁLU	4,95
3.08	PRIPRÁVOVŇA ZUBNEJ AMBULANCIE	14,49	3.20	MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČKU	1,75
3.09	ZUBNÁ AMBULANCIA	15,57	3.21	DENNÁ MIESTNOSŤ	12,80
3.10	ZUBNÁ AMBULANCIA	15,00	3.22	WC MUŽI	6,72
3.11	PRIPRÁVOVŇA ZUBNEJ AMBULANCIE	14,28	3.23	WC ŽENY	3,23
3.12	KONZILIÁRNA MIESTNOSŤ	17,57	3.24	BALKÓN	1,88
			3.25	BALKÓN	1,88
			3.26	LOGGIA	3,00
			3.27	VÝŤAH	3,35

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY:

MATERIÁL VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ:	
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE VYROBENÉ PODĽA PK 12 0403, TREDA TESNOSTI POTRUBIA B	
KRUHOVÉ POTRUBIE THP SPIRO	
ULOŽENIE VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ:	
VZT POTRUBIE KOTVIŤ DO STROPU V ROZTEČI MAX. 2m. ZÁVESY JE NUTNÉ REALIZOVAŤ Z POZINKOVANÝCH ELEMENTOV. KOTVENIE DO STROPU NA OCELOVÉ KOTVY. KVÔMI ZAMEDZENIU PRENOSU VIBRÁCIÍ DO STAVEBNEJ KONSTRUKCIE MUSIA BYŤ ZÁVESY ULOŽENÉ PRUŽNE KEZ PRÍZOVÚ PODLOŽKU.	
LEGENDA POPISOV NA VÝKRESE:	
<div><div></div></div>	ODVOD VZDUCHU
<div><div></div></div>	VENTILÁTOR RADIÁLNY, NA STROPE
<div><div></div></div>	Ø250
<div><div></div></div>	PREMER VZT POTRUBIA
<div><div></div></div>	–50m ³ /h
<div><div></div></div>	MNOŽSTVO ODVÁDZANÉHO VZDUCHU V (m ³ /h)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY!!!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:
1			
PEČATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:		Ing. Jirí Tencar, Ph.D.;	
<div>SEVERKA:</div> <div></div>		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	doc. Ing. Danica Košičanová, Ph.D.
		VYPRACOVAL:	Ing. Zdenka Budalová
		MIESTO STAVBY:	mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1
		INVESTOR:	mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR
		NÁZOV STAVBY:	
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná		115 Slobodné povolenie - fyzická osoba podnikajúca na základe tohto alebo žirnostárskeho zákona	
		Júričná Ľubica 158641, 040 01 Košice IČO: 50685520 DIČ 1122540903	
		STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie	
		Č.PARE:	
		DIEL: ARCHIVNE Č.: PD18009	
		MIERKA: DÁTUM: 1/2018	
		Č. VÝKRESU: 04	