



ZEMNÝ ODPOR SPOLOČNEJ UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY NEMÁ BYŤ
VÄČŠÍ NEŽ 2 OHMÝ

OCHRANU PRED BLESKOM PREVIESŤ V SÚLADE S STN EN 62 305

SO - svorka okapová

SZ - svorka skúšobná

SS- svorka spojovacia

SUP 1 - svorka na zvod okapu do 120mm

ZT - zemná tyč, 28mm, 2m

AlMgSi - zliatina, zberný vodič priemer 8mm

FeZn - uzemňovací vodič FeZn 30x4mm

OS 1- ochranná strieška , horná

OS4 - ochranná strieška dolná

SJ 01- svorka k zbernej tyči

Zodp. projektant		Projektant	Kontroloval
D. GODÁL		D. GODÁL	D. GODÁL
Investor		PPD PRAŠICE sídlo Jacovce	
Miesto stavby		JACOVCE POD HORKOU č. parc. 1627'6	
Názov akcie		HALY NA CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAŤ	
Dátum		03/2022	
Formát		Učel	
Stupeň		Klasifikácia stavby	
Kódované v mm		Mierka	Výkres číslo
Druh výkresu		1:125	E-4