

## FOTOVOLTAIKA

### Hala č. 2

Názov: Haly na chov brojlerových kurčiat

Investor: PPD Prašice sídlo Jacovce

Miesto: Jacovce pod Hôrkou č. parc. 1627/6

## OBSAH ZVÄZKU

### Písomná časť

- A. Technická správa
- B. Protokol prostredia
- C Rozpočet
- D Výkaz - Výmer

### Výkresová časť

- E – 1 - Fotovoltaická elektráreň
- E – 2 - Schéma zapojenia
- E – 3 – Prívody zo strechy do rozvádzaceja DC



Vypracoval: D. Godál

Topoľčany 04/2022

## **Technická správa**

- 1. Projektové podklady – stavebná časť**
- 2. Predpisy a normy – boli použité tieto predpisy a normy:**

STN 33 2000-4-41 – Zaistenie bezpečnosti

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN 332000-5-52 elektrické rozvody

STN EN 62305-3 – ochrana pred bleskom

STN 343100 – bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach

STN 332010 – ochrana pred úrazom el. prúdom,

Ako aj ďalšie predpisy a normy STN.

- 3. Rozsah projektu:** projekt rieši výrobu elektr. energie z fotovoltaických panelov v objektoch Haly na výkrm brojlerových kurčiat
- 4. Projekt je riešený v rozsahu pre stavebné povolenie..**
- 5. Napäťová sústava:** 3+NPE 230/400V str. 50 Hz
- 6. Meranie spotreby el. energie a výroby el. energie: bude v rozvádzacií merania 4Q elektromerom.**
- 7. Prostredie :** komisia pre určenie vonkajších vplyvov na el. zariadenia určila vonkajšie vplyvy v miestnostiach v ktorých bude umiestnené fotovol. zariadenie podľa normy STN 332000-5-51 nasledovne : vid'.protokol o určení vonkajších vplyvov.
- 8. Príkon: výkon** inštalovaný na streche jednej haly bude cca 40 kW. .

## **18/ Výroba el. energie z FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV**

**Výroba elektr. energie** – bude z fotovoltaických článkov osadených na streche haly .Max. predpokladaný výkon jedného panela bude cca 375W. Predpoklada elektrický príkon jednej maštale bude cca 40kW. Na streche jednej Haly bude inštalovaných 106 panelov.Počet inštalovaných panelov by mal pokryť spotrebu elektrickej energie

pre halu. V nočných hodinách bude elektrická energia odoberaná s distribučnej elektr. siete.

**Panely budú navzájom pospájané do série. Max. napätie pospájaných panelov bude 1000V.**

**Z fotovol.** panelov bude elektrická energia dvojžilovým medeným káblom alebo jednožilovými vodičmi o priereze 25mm<sup>2</sup> cez vypinač, istenie a prepäťové ochrany vedená do striedača, , ktorý bude mať výstup 400V a bude napojený cez istenie, prepäťové ochrany na strane AC a príslušný vypinač na 4Q elektromer do rozvodnej siete.

**Pokial** investor bude elektr. energiu vyrábať iba pre vlastnú spotrebú nepotrebuje 4Q elektromer . Investor musí zabezpečiť aby sa vyrobéná el. energia nedostala do el. rozvodnej verejnej siete, čo by mohlo spôsobiť úraz elektr. energiou.

**Preto realizáciu Fotovoltaickej výroby el. energie môže realizovať iba organizácia s platnou licenciou pre túto montáž. Pri realizácii je nutné dodržať všetky bezpečnostné predpisy a normy STN EN a všetky ochrany pred zásahom el. prúdom v súlade S STN EN 33 2000-4-41.**

**Bezpečnostné vypínanie :** v prípade nebezpečenstva možno el. energiu z fotovolt. vypnúť vypínačom ktorý musí byť náležite označený – napájanie z fotovoltaiky.

**Ochrana pred prepäťom** – musí byť prevedená na strane DC a na strane AC..

## **Povinnosti organizácie resp. prevádzkovateľa zariadenia.**

Podľa §8 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je organizácia povinná dbať na pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a skúšok, viesť evidenciu vybraných technických zariadení, archivovať doklady o zariadení – výsledky odborných prehliadok a skúšok, technickú dokumentáciu – projekt so zaznačením všetkých aktuálnych zmien. Prvá odborná prehliadka, skúška a dokumentácia skutočného vyhotovenia musia byť k dispozícii orgánom štátneho dozoru po celú dobu prevádzkovania zariadenia.

Pre prevádzku vyhradených technických zariadení organizácia vypracuje miestne prevádzkové predpisy.

Za bezpečnosť a spoľahlivosť zariadenia organizácia zodpovedá aj podľa §133 Zákonníka práce.

## **Bezpečnostné opatrenia na zníženie zostatkového nebezpečenstva podľa zákona 124 z r.2006.**

Na predchádzanie úrazu od elektrického prúdu pri možnej poruche ochrany pred nebezpečným dotykom neživých častí je nevyhnutné dbať nasledujúcich postupov.

Údržbu elektrických zariadení môžu prevádzkať len osoby s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou, t.j. osoby znalé, musia mať vykonanú skúšku podľa vyhl. č. 508/2009. Na zariadeniach nn pod napäťom sa nesmie pracovať s mokrými rukami, v mokrej obuvi, alebo vtedy, ak je pracovník v styku s nulovanými, či zemou spojenými vodivými predmetmi. Elektrozariadenia musia byť podrobene pravidelným odborným prehliadkam v časovom cykle podľa vyhl. č. 508/2009. je potrebné kontrolovať stav ochranných vodičov – impedancie vypínacích slučiek, dotiahnutie všetkých spojov ochranných vodičov, krytie elektroinštalačie, spotrebičov, prístrojov, zistovať povrchovú teplotu zariadení a vedenia. Pohyblivé prívody treba kontrolovať, či nie sú poškodené a či je dodržaná tesnosť pri ich zaústení.

Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byť preukázaťne oboznámené (písomný záznam) s príslušnou prevádzkou. Musia preukázať znalosti:

- z prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmä jeho zapínania, chodu a vypínania, o čom musí byť prevedený zápis
- o opatreniach, ktoré je potrebné vykonať, keď nastane únik nebezpečnej látky, pri havárií a pod.
- o protipožiarnejch opatreniach vyhl.č.401 z r.2007
- o opatreniach pri úrazoch, o prvej pomoci a pod.
- o spôsobe a postupe pri hlásení porúch na zverenom zariadení.