

HALA PRE CHOV BROJLEROVÝCH  
KURČIAT

PRÍVODY ZO STRECHY

STRIEDAČ

ROZVÁDZAČ DC  
PRE FOTOV.

CYKY 4Jx25mm<sup>2</sup>

RMS :



NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :NA STRANE DC DC jednosmerných 220V  
NAPAŤOVÁ SÚSTAVA NA STRANE AC: 3+NPE 230/400Vstr. 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EI PRÚDOM PODLA STNĚN 332000-4-41

Doplňková ochrana - izoláciou , krytím  
- Prúdovým chráničom o Iv-0,03A  
Ochrana pri poruche  
Samočinným odpojením napájania  
Doplňkovým pospájaním  
Ochranné pospájanie



HALA Č. 2

Zodp. projektant	Projektant	Kontroloval
D. GODÁL	D. GODÁL	D. GODÁL
Investor	PPD PRAŠICE sídlo Jacovce	Dátum
Miesto stavby	JACOVCE POD HÔRKOU č. parc. 1627'6	Formát
Názov akcie	HALY NA CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAT	Účel
		Stupeň
		Klasifikácia stavby
		Kótované v mm
Druh výkresu	PRÍVODY ZO STRECHY DO ROZVÁDZAČA DC	Mierka
		Výkres číslo
		E-3