



HALA č. 1

|   |                        |                            |
|---|------------------------|----------------------------|
| Zodp. projektant<br>D. GODÁL                            | Projektant<br>D. GODÁL | Kontroloval<br>D. GODÁL    |
| Investor<br>PPD PRAŠICE sídlo Jacovce                   | Dátum<br>04/2022       |                            |
| Miesto stavby<br>JACOVCE POD H6RKOU č. parc. 16276      | Formát                 |                            |
| Názov akcie<br><b>HALY NA CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAT</b> | Účel                   |                            |
|   | Stupeň                 |                            |
|   | Klasifikácia stavby    |                            |
|   | Kótované v mm          |                            |
| Druh výkresu<br><b>FOTOVOLT. ELEKTRÁREŇ</b>             | Mierka<br><b>1:125</b> | Výkres číslo<br><b>E-1</b> |

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA NA STRANE DC DC jednosmerných 220V  
 NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA NA STRANE AC: 3+NPE 230/400Vstr. 50Hz TN-C-S  
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM EI PRÚDOM PODĽA STN EN 332000-4-41  
 Základná - izolácia - krytím  
 Ochrana pri poruche - Prúdovým chráničom o I<sub>n</sub>=0,03A  
 Samedziernym odpojením napájania  
 Dopravným pospájaním  
 Ochrana pripojenie

