



JD 10, JP 15 - Zberná tyč 1m , 1,5m

UZEMŇOVACIE ZVODY ULOŽIŤ TAK, ABY BOLI min. 20cm VZDIALENÉ OD HORLÁVÝCH MATERIÁLOV , OD OKIEN VETRACÍCH OTVOROV A POD.

ZEMNÝ ODPOR SPOLOČNEJ UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY NEMÁ BYŤ VACŠÍ NEŽ 2 OHMY

OCHRANU PRED BLESKOM PREVIESŤ V SÚLADE S STN EN 62 305

SO - svorka okapová

SZ - svorka skúšobná

SS- svorka spojovacia

SUP 1 - svorka na zvod okapu do 120mm

ZT - zemná tyč , 28mm , 2m

AlMgSi - zliatina , zberný vodič priemer 8mm

FeZn - uzemňovací vodič FeZn 30x4mm

OS 1- ochranná strieška , horná

OS4 - ochranná strieška dolná

SJ 01- svorka k zbernej tyči



HALA č. 1

Zodp. projektant		Projektant	Kontroloval
D. GODÁL		D. GODÁL	D. GODÁL
Investor			
Miesto stavby		PPD PRAŠICE sídlo Jacovce	Dátum
Názov akcie		JACOVCE POD HORKOU č. parc. 1627'6	Formát
HALY NA CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAT		Účel	Formát
		Stupeň	Stupeň
		Klasifikácia stavby	Klasifikácia stavby
Druh výkresu		Kóvané v mm	Kóvané v mm
BLESKOZVOD		Mierka	Mierka
		1:125	1:125
		Výkres číslo	Výkres číslo
		E-4	E-4