



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA : 3+NPE 230/400Vstr. 50Hz TN-C-S

Ochrana prd zásahom el.prúdom podľa STN EN 332000 4-41
základná - izoláciou , krytím
Doplnková ochrana - Prúdovým chráničom o Iv-0,03A

Ochrana pri poruche
Samočinným odpojením napájania
Doplnkovým pospájaním
Ochranné pospájanie

— ROZVÁDZAČ RS IP 40/20

⊗ SVIETIDLO MODRÉ LED IP min. IP 54, 11W

⌋ VYPINAČ SÉROVÝ IP 54, NA POVRCH

— Svietidlo LED IP min. 44 18W

⌋ VYPINAČ JEDNOPÓL. IP 54 NA POVRCH

X Svietidlo LED IP min. 23, 21W VONKAJŠIE

HALA PRE CHOV BROJLEROVÝCH
KURČIAT

H A L A Ľ . Ľ

Zodp. projektant	Projektant	Kontroloval
D. GODÁL	D. GODÁL	D. GODÁL
Investor	PPD PRAŠICE sídlo Jacovce	
Miesto stavby	JACOVICE POD HÔRKOOU č. parc. 1627'6	
Názov akcie	HALY NA CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAT	
Datum	03/2022	
Formát	Účel	Stupeň
		Klasifikácia stavby
		Kótované v mm
Druh výkresu	Mierka	Výkres číslo
	1:125	E-1
	SVETELNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	