



POZNÁMKA
KÁBLE BUDÚ ULOŽENÉ V KABELOVÝCH NEHORLAVÝCH
ŽLABOCH napr. ícel' pozin. žľaby a pod./

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA : 3+NPE 230/400Vstr. 50Hz TN-C-S

Ochrana prd zásahom el.prúdom podľa STN EN 332000 4-4:1
základná - izoláciou , krytím
Doplnková ochrana - Prúdovým chráničom o Iv-0,03A

Ochrana pri poruche
Samočinným odpojením napájania
Doplnkovým pospájaním
Ochranné pospájanie

HAI AČ: 1

Zodp. projektant	Projektant	Kontroloval
D. GODÁL	D. GODÁL	D. GODÁL
Investor	PPD PRAŠICE sídlo Jaconce	
Miesto stavby	JACOVCE POD HORKOU č. parc. 1627'6	
Názov akcie	HALY NA CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAT	
Dátum	03/2022	
Formát	Učel	
Stupeň	Klasifikácia stavby	
Kótované v mm	Mierka	
Výkres číslo	1:125	
E-2	ELEKTROINŠTALÁCIA	
Druh výkresu		

ELEKTROINŠTALÁCIA