

HALA PRE CHOV BROJLEROVÝCH
KURČIAT

PRÍVODY ZO STRECHY

STRIEDAČ

ROZVÁDZAČ DC
PRE FOTOV.

CYKY 4Jx25mm²

RMS :

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :NA STRANE DC DC jednosmerných 220V
NAPAŤOVÁ SÚSTAVA NA STRANE AC: 3+NPE 230/400Vstr. 50Hz TN-C-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EI. PRÚDOM PODĽA STN EN 332000-4-41

Doplnková ochrana - Prúdovým chráničom o Iv=0,03A
základná - izoláciou , krytím
Ochrana pri poruche
Samočinným odpojením napájania
Dopravným osvetlením
Ochranné pospájanie

HALA Č. 1

Zodp. projektant	Projektant	Kontroloval
D. GODÁL	D. GODÁL	D. GODÁL
Investor	PPD PRAŠICE sídlo Jacovce	Dátum
Miesto stavby	JACOVCE POD HÔRKOU č. parc. 16276	Formát
Názov akcie		Účel
HALY NA CHOV BROJLEROVÝCH KURČIAT		Stupeň
		Klasifikácia stavby
		Kótované v mm
Druh výkresu		Mierka
PRÍVODY ZO STRECHY DO ROZVÁDZAČA DC		Výkres číslo
		E-3