



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Kroměříž
Dopravní inspektorát

JID:PCR15ETRpo42908717



Č. j. KRPZ-107087-5/ČJ-2023-150806

Kroměříž 15. ledna 2024

Počet listů: 1

Příloha: 1/1

Projekty Sukup s.r.o.
Ing. Miroslav Sukup
Nová 225
696 61 Vnorovy II

Rekonstrukce chodníku v ulici Holešovská, Bystřice pod Hostýnem – stanovisko pro udělení výjimky z šíře chodníku, trasa T1

Dne 15. ledna 2024 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření, týkající se udělení výjimky z šíře chodníku k akci „Rekonstrukce chodníku v ulici Holešovská, Bystřice pod Hostýnem“.

V části trasy T1 (úsek 0,00000-0,00923) je podél oplocení rodinného domu č. p. 391 ve směrovém oblouku navržena šířka chodníku od 1,26 do 1,38 m z důvodu umístění stávajícího stožáru veřejného osvětlení a betonového odvodňovacího rigolu. Směrový oblouk přilehlé místní komunikace ulice Na Domově nelze upravit, neboť by došlo ke zúžení vozovky této komunikace v křižovatce se silnicí II/438 ulice Holešovské. Ve výše uvedeném úseku tedy není dodržena minimální šíře chodníku stanovená v hodnotě 1,5 m dle čl. 1.0.2. přílohy 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu k řešenému chodníku Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 169 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění novel **souhlasí** s udělením výjimky z šíře chodníku v rozsahu dle předložené dokumentace, zpracované Ing. Miroslavem Sukupem v září 2023 pod zakázkovým číslem 36/2023. Situace řešeného úseku chodníku tvoří přílohu tohoto stanoviska.

Zpracovatel:

por. Jan Brázdil
komisař

npor. Mgr. Aleš Strážnický v. r.
vedoucí DI

schváleno elektronicky

Březinova 2819
767 28 Kroměříž

