

STANOVISKO č. 1432/2023

pro územní a stavební řízení sloučené

Žadatel:

Projekty Sukup s.r.o.

Ing. Miroslav Sukup

Nová 225

69661 Vnorovy

Investor:

Město Bystřice pod Hostýnem

Radek Zapletal

Masarykovo nám. 137

76861 Bystřice pod Hostýnem

Název stavby - akce:

Rekonstrukce chodníku v ul Holešovská, Bystřice pod Hostýnem

Místo stavby: Holešovská

Katastr: Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci chodníku v Bystřici pod Hostýnem, ul. Holešovská podél silnice II/438 v úseku od ul. Na Domově po ČSPH. Šířka chodníku bude 1,5 m, směrové vedení se nemění, výškové vedení bude mírně upraveno. Chodník s krytem z betonové zámkové dlažby bude budován ve třech trasách: T1 - 85,78 m, T2 - 121,58 m a T3 - 128,58 m.

Na místě samém bylo prověřeno, že trasa chodníku T1 bude odvodněna betonovým rigolem, který je v současné době napojen v rámci stavby silnice přes dešťovou vpust' DV4 do stoky R1 dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace není ve vlastnictví ani v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. V rámci stavby silnice a napojování dešťové vpusti bylo napojení prověřeno, zákres na situačním výkresu předložené projektové dokumentace neodpovídá skutečnosti. Trasy T2 a T3 budou odvodněny do pásu zeleně mezi chodníkem a silnicí II/438, kde budou dešťové vody zasakovány.

V místě stavby se nachází vodovodní řad Ac DN100 a kanalizační stoka beton DN800, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Příložený situační zákres sítí je pouze orientační. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK Kroměříž, a.s. V zájmovém území stavby se nachází i stoka beton DN400 dešťové kanalizace, která není ve vlastnictví ani v provozování společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba ani zařízení (opěrná zídka, zábradlí, sloup VO, dopravní značka apod.). V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Dále požadujeme dodržet nejmenší dovolené krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem a kanalizací musí být omezeno použití vibračních strojů a v těchto místech nesmí být umístěny těžké stroje, které by mohly poškodit sítě a vnější povrchové znaky na vodohospodářských zařízeních v naší správě. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při úpravě zpevněných ploch a při terénních úpravách požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních.



Navrhované úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem oprávněného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodního řadu a kanalizační stoky dle výše uvedených podmínek.

Kontakty:

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094, e-mail: radek.sidla@vak-km.cz

mistr kanalizací - p. Nevařil, tel. 573 517 177, mob. 607 629 375, e-mail: ivo.nevaril@vak-km.cz

vytyčení sítí - Bc. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz (vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

Vyřizuje: Ing. Soňa Horáková

Telefon: +420 573 517 227

Datum: 23. 10. 2023

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Tomáš Mozola

Výrobně technický náměstek

