

ČSHM F Petrol

Poz. číslo	Názov VZT zariadenia	Fabrikát		Počet	Jednotkový el. príkon				El. príkon spolu	Jedn. el. prúd		Istenie	Napája	Akustický výkon	Akustický tlak	Hmotnosť	Účel VZT zariadenia	Umiestnenie	Požiadavka na ovládanie	Požiadavka na odvod kondenzátu	Poznámka
					230V, 50 Hz		400V, 50 Hz			Nom.	Štart.										
					1. ot.	2. ot.	1. ot.	2. ot.													
(-)	(-)	(-)		(ks)	(kW)	(kW)	(kW)	(kW)	(A)	(A)	(A)	(-)	(dBa)	(dBa)	(kg)	(-)		(-)	(-)	(-)	
1.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka	DAIKIN RZAG71NY1		1			1,65		1,650			16	EL	64	48	81		Strecha		Voľný odvod kondenzu	Elektricky dopojiť vonkajšiu jednotku káblovým prívodom - zaistiť prof. ELEKTRO istenie 3f, zemnenie, charakteristika ističa C
1.02	Vnútorná chladiaca jednotka, kanálová	DAIKIN FCAG71B	Cirkulácia	1	-		-		-			-	56	31	35		Cirkulačné chladenie/ vykurovanie predajne	Predajná plocha	Ovládanie pomocou infračerveného ovládača	Odvod kondenzátu DN25 (vertikálny rozvod vrátane protizápacových uzáverov) - napojenie odvodu kondenzátu zaistiť prof. ZTI	Elektricky dopojiť vnútorné jednotky zabezpečí prof. VZT
2.01	Vonkajšia kondenzačná jednotka	DAIKIN ERLQ16CW1		1			5,73		5,730			C20	EL		52	114	Vykurovanie/ chladenie predajne + TV	Strecha		Voľný odvod kondenzu	Elektricky dopojiť vonkajšiu jednotku káblovým prívodom - zaistiť prof. ELEKTRO istenie 3f, zemnenie, charakteristika ističa C
2.02	Vnútorná stacionárna jednotka s integr. zásobníkom	DAIKIN EHVX16S26CB9W	Cirkulácia	1					0,000			C20	EL		44	126		Sklad		Odvod kondenzátu DN32 pri podlahe vrátane protizápacového uzáveru - zaistiť prof. ZTI Horizontálne rozvody - zabezpečí prof. VZT	Pritiahnúť kábel k vnútornej jednotke s voľným koncom 5bm - 5x2,5mm2/ 400V/ 3 f.
2.03	Vnútorná jednotka, kazetová 2-trubková fancoil bez ventilu	DAIKIN FWC-BT-09	Cirkulácia	2	0,107				0,214	0,75			EL	57	43	26		Predajňa	Ovládanie pomocou nástenného ovládača	Odvod kondenzátu DN25 (vertikálny rozvod vrátane protizápacových uzáverov) - zaistiť prof. ZTI	Elektricky dopojiť jednotky káblovým prívodom, zaistiť profesia elektro
2.04	Vnútorná jednotka, nástenná 2-trubková fancoil bez ventilu	DAIKIN FWT-02-CT	Cirkulácia	1	0,031				0,031	0,19			EL	45	34	9,5		Kancelária	Ovládanie pomocou nástenného ovládača	Horizontálne rozv. - zabezpečí prof. VZT	

Poz. číslo	Názov VZT zariadenia	Fabrikát		Počet	Jednotkový el. príkon				El. príkon spolu	Jedn. el. prúd		Istenie	Napája	Akustický výkon	Akustický tlak	Hmotnosť	Účel VZT zariadenia	Umiestnenie	Požiadavka na ovládanie	Požiadavka na odvod kondenzátu	Poznámka
					230V, 50 Hz		400V, 50 Hz			Nom.	Štart.										
					1. ot. (kW)	2. ot. (kW)	1. ot. (kW)	2. ot. (kW)													
(-)	(-)	(-)		(ks)			(kW)	(kW)	(kW)	(A)	(A)	(A)	(-)	(dBa)	(dBa)	(kg)	(-)		(-)	(-)	(-)
4.01	Elektrická vzduchová dverná clona	MULTIVAC VCE-2B-150-E1-AC-0	Elektrické vykurovanie	1			10,20		10,200	21,80			EL			25,5	Vykurovanie predajne	Predajná plocha	Ovládanie pomocou samostatného nástenného ovládača		Elektricky dopojiť jednotky - zaistiť profesia elektro
4.02	Elektrická vzduchová dverná clona	MULTIVAC VCE-2B-100-E1-AC-0	Elektrické vykurovanie	1			6,50		6,500	13,80			EL			32,6	Vykurovanie predajne	Predajná plocha	Ovládanie pomocou samostatného nástenného ovládača		Elektricky dopojiť jednotky - zaistiť profesia elektro
5.01	Infračervený ohrievač	FRICO IHC 18	Vykurovanie	4	1,800				7,200	7,60			EL				Vykurovanie terasy	Terasa	Ovládanie pomocou samostatného ovládača		Elektricky dopojiť konvektor, v blízkoti zabezpečiť zásuvku - zaistiť profesia elektro umiestnenie na stavbe určí investor
6.01	Odvodný ventilátor do kruhového potrubia	RUCK RS 160 10	Odvod	4	0,049				0,196	0,30		6	EL		58	3,2	Odsávanie z hygienických priestorov	WC ženy, WC muži	Miestne ovládanie od svetla s časovým dobehom - zaistiť profesia elektro		Miestne ovládanie od svetla s časovým dobehom - zaistiť profesia elektro
7.01	Stropný sálavý ohrievač	FRICO HP3N	Elektrické vykurovanie	4	0,300				1,200	1,30			EL	-	-	5,8	Vykurovanie hygien. priestorov a šatne	Šatňa	Miestne ovládanie		Elektricky dopojiť konvektor, v blízkoti zabezpečiť zásuvku - zaistiť profesia elektro
7.02	Stropný sálavý ohrievač	FRICO HP3N	Elektrické vykurovanie	1	0,600				0,600	2,60			EL	-	-	9,9	Vykurovanie skladov	Sklady	Miestne ovládanie		Elektricky dopojiť konvektor, v blízkoti zabezpečiť zásuvku - zaistiť profesia elektro
7.03	Nástenný elektrický konvektor s regul. LEN PREDPRÍPRAVA	STIEBEL-ELTRON CWM 500 U	Elektrické vykurovanie	1	0,500				0,500	2,10			EL	-	-	4	Technická miestnosť - len predpríprava	Technická miestnosť	Miestne ovládanie		Elektricky dopojiť konvektor, v blízkoti zabezpečiť zásuvku - zaistiť profesia elektro