


SCHÉMA ZAPOJENIA NN


SR č.24–62

Existujúca poistková skriňa




SR6

Nová poistková rozpojovacia skriňa HASMA SR6, F803 W 5/2 P3, krytie IP44/IP20, rozmery 800x815x245mm



ROZVÁDZAČ RE1

Plastová pilierová elektromerová skriňa
Typu HASMA ER P.V–F803 250A 300/5A 240/240 P0
Rozmery 800 x (815+600) x 245mm
Krytie IP44/IP20
I^{rk} = 8,54kA



POZNÁMKY

Napäťová sústava 3+PEN 50Hz 230V/400V/TN–C
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000–4–41
411 ochranné opatrenie:
411.2 požiadavky na na základnú ochranu
A.1 základná izolácia živých častí
A.2 zábrany alebo kryty
B.2 prekážky
B.3 umiestnenie mimo dosahu
411.3 požiadavky na ochranu pri poruche
411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie
411.3.2 samočinnné odpojenie pri poruche
411.4 systém TN

Zodp. projektant	Ing. Jakab Pavol	Coming Projekt s.r.o. projektčná kancelária 945 01 Komárno, Ulica práce č. 6 tel.: +421 35 770 20 74 fax: +421 35 777 74 20 e-mail : coming@nexta.sk		
Vypracoval	Ing. Jakab Pavol			
Investor	Západoslovenská distribučná, a.s.			
Miesto stavby	okres Komárno, k.ú. Marcelová, p.č. 3803/1, 3795/5, 3795/10, 3809/1, 3809/2, 3813, 3820/7			
Názov		Dátum	X.2021	
ČSPHM F.Petrol Marcelová		Č.Z.	2021/07/14	
		Formát	2xA4	
		Stupeň	DSP	
		Merítko	Výkres č. S.Č.	
Obsah	SO 13 PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA SO 14 PREKLÁDKA VZDUŠNÉHO VEDENIA NN		1:200	E2
	SCHÉMA ZAPOJENIA NN			