

**ZMLUVA O VYKONANÍ PRELOŽKY
ELEKTROENERGETICKÉHO ZARIADENIA**

uzatvorená v súlade s § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Číslo zmluvy: **2018500041-ZoVP**

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

1. Vlastník elektroenergetického zariadenia

Obchodné meno: **Západoslovenská distribučná, a.s.**
Právna forma: **akciová spoločnosť**
Sídlo: **Čulenova 6, 816 47 Bratislava**
Registrácia: **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3879/B**
IČO: **36 361 518**
DIČ: **2022189048**
IČ DPH: **SK2022189048**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK591100000002626106826**
Zastúpený: **Ing. Jozef Labuda, vedúci úseku správy energetických zariadení**
Ing. Robert Vida, vedúci správy energetických zariadení

Kontaktná osoba: **Imrich Muszela, špecialista správy energetických zariadení,**
telefón: +421 918 718676, email: imrich.muszela@zsdis.sk

(ďalej len „**Vlastník**“)

a

2. Žiadateľ preložky elektroenergetického zariadenia

Obchodné meno/Názov: **F PROPERTY, s.r.o.**
Právna forma: **Spoločnosť s ručením obmedzeným**
Sídlo: **K. Nagya 12/2, 945 01 Komárno**
Registrácia: **Okresný súd Nitra, Vložka číslo: 25952/N**
IČO: **45381313**
DIČ: **2022992323**
IČ DPH: **SK2022992323**
Bankové spojenie: **TATRA BANKA Slovensko a.s.**
IBAN: **SK 27 1100 0000 0029 2883 3180**
Zastúpený: **Peter Farkas,**

Kontaktné osoby: **Peter Farkas,**
mobil: 0905710107, email: fpetrolsro@gmail.com

(ďalej len „**Žiadateľ**“)

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii preložky elektroenergetického zariadenia vo vlastníctve Vlastníka, ktorá bude vykonaná v súlade s podmienkami dohodnutými medzi zmluvnými stranami v tejto zmluve (ďalej len „**Preložka**“) v nasledovnom rozsahu:

1.1 Pôvodné elektroenergetické zariadenie Vlastníka:

- a) NN vzdušné vedenie 3xAlFe6 70+50mm² v celkovej dĺžke cca 88m ,
- b) NN káblové vedenie typu AYKY 4x70 v celkovej dĺžke cca 80m.
- c) 1 x betónový podp. bod