



Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

ODBORNÉ STANOVISKO č. 1462/4/2022

**k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

Dátum vykonania posúdenia: 04.04.2022

Názov zariadenia: SO 17 Výmena STL plynovodu

Zariadenie zariadenia: plynové zariadenie skupiny B písm. g
(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č.1)

Spracovateľ dokumentácie: Peter Szegheő
PROfiS gas, Andovská 19E, 940 02 Nové Zámky

Umiestnenie zariadenia: Marcelová, p.č. 3803/1, 3795/5, 3795/10, 3809/1,
3809/2, 3813, 3820/7

Žiadateľ o vydanie odborného stanoviska: F. PROPERTY s. r. o.
K. Nagya 12/2
945 01 Komárno

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto

odborné stanovisko

konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške.

Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Nitra o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

V Nitre dňa: 05.04.2022



za Technickú inšpekciu, a.s.
Jozef Grman
vedúci oddelenia inšpektorov I



Základné technické údaje:

Druh plynu: zemný plyn

Plynovod – Bg

STL – vonkajší rozvod plynu
prevádzkový tlak: 100 kPa
priemer a dĺžka: D 90 – 22,5 m
materiál: PE 100 RC SDR 17,6
spôsob vedenia: v zemi

Podklady na vydanie odborného stanoviska:

1. Žiadosť zn.: - zo dňa 28.02.2022 prijatá dňa 03.03.2022
2. Predložená dokumentácia a doklady
 - Technická správa
 - Situácia – preložky podzemných vedení, v.č. 401
 - Situácia – výmena STL plynovodu, v.č. 402
 - Pozdĺžny profil, v.č. 403
 - Spôsob prepojenia STL plynovodu bod P1 a P6, v.č. 404
 - Detail čuchačka, vývod signalizačného vodiča, v.č. 405

