

OBEC MARCELOVÁ
Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová

Číslo: 30/2022-PT-3

Vec: Oprava chyby v písaní rozhodnutia vydaného Obcou Marcelová pod číslom 30/2022PT-2 zo dňa 01.03.2022


V zmysle ustanovenia §47 ods.6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom poriadku v znení neskorších predpisov, Vás upovedomujeme o oprave chyby v písaní rozhodnutia o povolení stavby „**Prekládka NN káblov v rámci stavby ČS PHM F. Petrol Marcelová**“ na pozemku parc.č. **3803/5, 3803/1, 3809/2, 3813, 3820/6** kat. úz. Marcelová, pre stavebníka **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava**, IČO: 36361518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B nasledovne:

Veta v bode č. 11 písm.h/ vo výroku rozhodnutia pokračuje nasledovne:

- počas demontáže existujúceho NN vzdušného vedenia od betónového stožiaru č. 48 po betónový stožiar č. 52 a demontáže existujúceho betónového stožiaru č. 51 nesmie dôjsť k poškodeniu ani znečisteniu cesty III/1464,
- s uložením navrhovaného zemného kábla 2xNAYY-J4x240mm z existujúcej poistkovej skrine SR č. 21-62 do navrhovanej poistkovej skrine SR6 do navrhovaného objektu SO 02.2 Úpravy chodníkov vo vzdialenosti min. 0,60 m - 1,00 m od okraja jazdného pruhu SO 02.1 Úprava cesty III/1464 v zmysle predloženého projektu pre stavebné konanie súhlasíme,
- navrhovanú rozpojovaciu poistkovú skriňu SR6 a navrhovanú elektromerovú skriňu RE1 žiadame umiestniť mimo cestné teleso cesty III/1464,
- k prepojeniu existujúceho pouličného vzdušného vedenia pri betónovom stožiaru č. 52/1 s navrhovanou rozpojovacou poistkovou skriňou SR6 káblom NAYY J 4x95mm nemáme pripomienky,
- k prepojeniu existujúcej elektromerovej skrine RE2 s navrhovanou rozpojovacou poistkovou skriňou SR6 pri existujúcom betónovom stožiaru č. 52/1 navrhovaným zemným káblom NAYY-J 4x16mm nemáme pripomienky,
- pri vedení navrhovaného závesného kábla NFA2X 4x95mm z existujúceho betónového stožiaru č. 52 do existujúceho betónového stožiaru č. 52/1 žiadame dodržať nad cestou III/1464 výšku priečného prierezu v súlade s STN 736110 a STN 73 6201.

V zmysle § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania.

Obec Marcelová
946 32 Marcelová


Ervin Varga
starosta obce