

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

F.PROPERTY, s.r.o.

K. Nagya 12/2

945 01 Komárno

Vaša značka	Naše číslo	Vybavuje / kontakt	Bratislava
Osobne/10.11.2021	TD/NS/0964/2021/Či	(035) 242 3501	12. 11. 2021

Vec: **Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.**

Predmetom stanoviska spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) je posúdenie predloženej projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“).

Záujmové územie: **Obec: Marcelová, č.p. 3803/1, 3795/5,10, 3809/1,2, 3813, 3820/7**
Stavebník: **F.PROPERTY, s.r.o.**
Názov stavby: **Čerpacia stanica PHM F.Petrol Marcelová - stavba + SO 04 vodná stavba dažďová kanalizácia, ORL**
Spracovateľ PD: **Ing. arch. Ladislav Vikartovský**

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt): **STL plynovod oc. DN80, PN100 a prípojky**
ochranné pásmo plynárenského zariadenia: **áno**
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: **áno**

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

NESÚHLASÍ

**s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu
a projektovú dokumentáciu VRACIA NA PREPRACOVANIE z nasledujúcich dôvodov:**

- Predloženú projektovú dokumentáciu vyššie uvedenej stavby nie je možné z dôvodu jej neúplnosti kompetentne posúdiť,
- pred realizáciou projekčných a/alebo zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m **bezplatne**,
- do projektovej dokumentácii stavby pre účely stavebného konania požadujeme doplniť nasledovné:
 - existujúce plynárenské zariadenia a/alebo ich ochranné a/alebo bezpečnostné pásma na základe orientačného znázornenia a vytýčenia existujúcich plynárenských zariadení,
 - pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 90601,
 - výkres podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 - situačný výkres so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami; vrátane okótovania vzájomných vzdialeností,
 - detailné výkresy všetkých súbehov, križovaní a priečných rezov medzi existujúcimi plynárenskými zariadeniami a navrhovanou stavbou,

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

- do Technickej správy uviesť minimálne vzdialenosti medzi navrhovanou stavbou a existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- projektovú dokumentáciu po doplnení, resp. odstránení zistených nedostatkov je potrebné doručiť SPP-D na opätovné posúdenie,
- Navrhované umiestnenie stavby SO - úprava cesty III/1464 – plochy rozšírenie štátnej cesty na parc.č. 3809/2, 3813, 3809/4, k.ú. Marcelová zasahuje do bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia.
- Zriaďovať stavby v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení je možné iba po predchádzajúcom súhlase SPP-D, ktorý doposiaľ nebol vydaný.
- Podmienky umiestnenia stavby v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení stanoví SPP-D na základe osobitej žiadosti o udelenie súhlasu pre umiestnenie stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení a to na tlačive zverejnenom na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk). Príloha.
- Ďalej žiadame, aby bola zároveň podaná aj žiadosť o odstránenie predmetného pripojovacieho plynovodu.

S účtou,

SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
IČO:35910739
- 559 -

Čiliak Roman

technik technickej dokumentácie

Príloha: orientačné znázornenie


UPOZORNENIE:

Orientačné znázornenie **nie je možné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska, použiť.**

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Každú zmenu dokumentácie/umiestnenia stavby, ku ktorej dôjde po vydaní tohto stanoviska, je stavebník povinný prerokovať s SPP-D a požiadať SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.

SPP-D je v súlade s príslušnými právnymi predpismi oprávnená toto stanovisko zrušiť v prípade, ak dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých SPP-D pri vydávaní tohto stanoviska vychádzala, alebo v prípade, ak dôjde k zmene ustanovení právnych predpisov, na základe ktorých bolo toto stanovisko vydané.



© SPp - distribúcia, a.s.; ÚGKK SR

M 1:666

VYSVETLIVKY

■ NTL plynovod
■ STL1 plynovod

— STL2 plynovod
— VTL plynovod
— zrušení plynovod

— Emission spectra
— Kábel PKO

