



Technická inšpekcia, a.s.

Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

ODBORNÉ STANOVISKO č. 472/4/2022-02

**k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.**

Dátum vykonania posúdenia: 14.02.2022, 24.02.2022
Názov zariadenia: ČSPHM F.Petrol Marcelová
Zaradenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A písm. e, g)
(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č.1)
Spracovateľ dokumentácie: Ing. Miloš Benčíč, Ing. Jakab Pavol
Umiestnenie zariadenia: Bratislava
Žiadateľ o vydanie odborného stanoviska: F.PROPERTY s.r.o.
K. Nagya 12/2
945 01 Komárno

Podklady na vydanie odborného stanoviska:

1. Žiadosť -, zo dňa 10.01.2022 prijatá dňa 12.01.2022
2. Predložená dokumentácia a doklady:
 - Konštrukčná dokumentácia: ČSPHM F.Petrol Marcelová
Časť PS1.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu ČSPHM
PS1.3 Systém riadenia ČSPHM
PS2.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu LPG
SO 01 Hlavná stavba elektroinštalácia
číslo - zo dňa 10.2021
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 21-2021 zo dňa 10.2021
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 21LPG-2021 zo dňa 10.2021
 - Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 07/14/2021-SO 01 zo dňa 13.10.2021
 - Technická správa; Výkresová časť

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto

odborné stanovisko

konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami.

Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške.

Dodávateľ bude informovať Technickú inšpekciu, a. s., pracovisko Nitra o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

V Nitre, dňa: 24.02.2022



za Technickú inšpekciu, a.s.
Ing. Matúš Šrank
vedúci oddelenia inšpektorov II.



Základné technické údaje:

Sústava:

3/N/PE AC 230V/400V 50Hz, TN-S
2 DC 15V PELV
2 DC 12V PELV
2 AC 8V 50Hz PELV

Vonkajší vplyv:

BE3-N2 ; ZÓNA 2 IIA T3 (nafta, benzín)
BE3-N2 ; ZÓNA 1 IIA T3 (nafta, benzín)
BE3-N2 ; ZÓNA 2 IIA T2 (Propán, Bután)
BE3-N2 ; ZÓNA 1 IIA T2 (Propán, Bután)

Snímanie hladiny:

AD5 – Ručná autoumývač

Výdajný stojan:

SITE SENTINEL II1G EEx ia IIA T4

Snímač úniku plynu:

TATSUNO BENČ II2G EExd IIA T3

Uzemnenie:

SZ 10.04/D II2G Edb II ACT6 b

Úroveň ochrany pred bleskom:

FeZn 30x4, FeZn Ø10, typ B

Ochrana pred statickou elektrinou:

LPL I

Doplňková ochrana:

CY 16 mm²

prúdový chránič 30mA, CY 6-25 mm²

