

Ing. Alžbeta Szalay
Lesná 56
945 01 Komárno

V Dunajskej Strede, dňa: 19.11.2021

Stanovisko k projektovej dokumentácii

Vážený Žiadateľ,

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) na základe žiadosti žiadateľa vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely stavebného konania:

Posudzovaný projekt: „**ČSPHM F. PETROL MARCELOVÁ**“
časť: - SO04 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA A ORL

Miesto stavby : k.ú. Marcelová, parc.č: 3803/1, 3809/1, 3809/2, 3813, 3820/7, 3795/5, 3795/10,
Investor: F. PROPERTY s.r.o., K. Nagy 12/2, 945 01 Komárno

Predložená projektová dokumentácia rieši odvádzanie dažďovej vody zo striech objektu a spevnených plôch do vsakovacieho zariadenia.

K stavbe bez nároku o pripojenie na elektrickú energiu nemáme námietky.

- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
- ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovej stavby, si môžete

objednať zaslaním objednávky vrátane mapy situácie predmetnej lokality na odberatel@zsdis.sk alebo na adresu: Západoslovenská distribučná, a.s. P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1,

- každé prípadné narušenie elektroenergetického zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., tel. číslo 0800 111 567,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant,

Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora pre účely stavebného konania a podmienky v ňom uvedené sú **platné jeden rok od jeho vydania**.

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku CD 95713/2021 a kontaktujte Imrich Muszela, T: +421-(0)35 645 3308, imrich.muszela@zsdis.sk.

S pozdravom,

Západoslovenská distribučná, a.s.
80
BRATISLAVA

podpis:

meno: Imrich Muszela

funkcia: Špecialista správy energetických zariadení

podpis:

meno: Néveri János

funkcia: Špecialista správy energetických zariadení

Príloha: 1x PD