



Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno

IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK 20 20 159 735

Obchodný register: Okresný súd Nitra, oddiel Sa, vložka číslo 10148/N

Ing. Alžbeta Szalay

Lesná 56

945 01 Komárno

Váš list / zo dňa
01.03.2021

Naše číslo
SZ /2021

Vybavuje / linka
Ing. Heiszki

Komárno
10.03.2021

Vec : ČSPHM F.Petrol Marcelová – vyjadrenie k projektovej dokumentácii k územnému konaniu

Listom zo dňa 01.03.2021 ste v zastúpení investora požiadali našu spoločnosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii hore uvedenej stavby v k.ú. Marcelová, parc.č. 3803/1, 3795/5, 3795/10, 3809/1, 3890/2, 3813 a 3820/7. Investorom stavby je F.Property, s.r.o., K.Nagya 12/2, 945 01 Komárno.

Projekt zdravotníckej rieši zásobovanie objektu pitnou vodou a odvádzanie odpadových vôd.

SO-06 Úprava vodovodnej prípojky – objekt bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu DN 150 existujúcou vodovodnou prípojkou DN 25, ktorá bola zriadená pre rodinný dom. Existujúca vodomerná šachta zasahuje do novovytvorených spevnených plôch, bude preložená o cca 2 m. Spotreba vody bude meraná vodomernou zostavou DN 20 v navrhutej prefabrikovanej vodomernej šachte rozmerov 1200x900x1800 mm na pozemku investora.

Cez jestvujúcu vodomernú šachtu je vedené ďalšie potrubie DN 25, ktorého funkcia a účel nie je určený. Po vybudovaní novej VŠ bude uvedené potrubie tiež napojené na jestvujúcu prípojku vody.

SO-04 Dažďová kanalizácia a odlučovač ropných látok – dažďové vody zo striech budú odvádzané priamo do vsakovacieho objektu, zo spevnených plôch (parkoviská, manipulačné plochy) po prečistení v odlučovači ropných látok.

SO-05 Splašková kanalizácia – splaškové odpadové vody z objektu budú odvádzané navrhnutou vonkajšou kanalizáciou z PVC rúr DN 150 resp. 125 cez kontrolné šachty DN 400 do verejnej kanalizácie navrhnutou kanalizačnou prípojkou.

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii:

S navrhovaným preložením vodomernej šachty súhlasíme, v ďalšom stupni projektovej dokumentácie žiadame uvažovať s dvoma samostatnými vetvami s osadenými zemnými uzávermi pre každú z nich.

Vodomernú šachtu žiadame umiestniť na pozemku tak, aby vodomerný bol prístupný z verejného priestranstva.

Vzhľadom na to, že verejnú kanalizáciu v obci Marcelová naša spoločnosť neprevádzkuje, k odvedeniu odpadových vôd sa nevyjadrujeme.

Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.

S pozdravom,

KOMVAK
Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
IČO: 36 537 870 IČ DPH: SK 20 20 159 735
Mgr. Patrik Ruman
generálny riaditeľ spoločnosti