

Stredisko správy a údržby
Bašta IV. , Okružná cesta, Komárno
Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s.
Štúrova ulica 137.
949 01 Nitra

Vyjadrenie projektanta - ČSPHM F-Petrol Marcelová

Zasielame Vám vyjadrenie ku Vášmu stanovisku č. RD012100060, RO012100037 zo dňa 16.03.2021 ku projektovej dokumentácii pre územné konanie stavby ČSPHM F-Petrol Marcelová.

Všetky v projektovej dokumentácii zakreslené inžinierske siete boli správcami sietí vytýčené a geodetom zamerané. Všetky vedenia nízkeho napätia, vysoké napätie ako aj telekomunikačné vedenie pod alebo nad plánovaným rozšírením cesty III/1464 sa navrhujú preložiť mimo rozšírenú cestu. Priečne križovanie cesty plynovodom a vodovodom je existujúce a pod rozšírenou cestou budú v ďalšom stupni projektovej dokumentácie navrhnuté ich úpravy alebo ochrana. Jedine pozdĺžne vedenie kanalizácie pod rozšírenou cestou navrhujeme zachovať na pôvodnom mieste. Trasa kanalizácie pod vozovkou alebo jej okrajom je povolená v STN 736005, čl.81. Zároveň vieme konštatovať, že potrubie tam ostávajúcej kanalizácie má zaťažiteľnosť SN8.

Na základe vyššie uvedených argumentov nie je možné prepracovanie dokumentácie inak ako je to už v predložennom návrhu.

S pozdravom

Ing.arch.Ladislav Vikartovský

v Komárne dňa 13.04.2020

Hlavný inžinier projektu

