

Ing. Alžbeta Szalay
Lesná 56
945 01 Komárno

V Dunajskej Strede, dňa: 8.3.2021

Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie

Vážený Žiadateľ,

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) na základe žiadosti žiadateľa vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely stavebného konania:

Posudzovaný projekt: „**ČERPACIA STANICA PHM F.PETROL**“

Miesto stavby : k.ú. Marcelová, parc.č: 3803/1, 3809/1, 3809/2, 3813, 3820/7, 3795/5, 3795/10,
Investor: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 847 16 Bratislava.

Predložená projektová dokumentácia rieši prekládku NN vzdušného a káblového vedenia, demontáž NN vzdušného vedenia typu 3xAlFe6 70+50mm², a pripojenie areálu ČSPHM do distribučnej sústavy.

S návrhom predloženého projektu stavby **súhlasíme s podmienkami** :


- plánovanú preložku NN vzdušného a káblového vedenia žiadame realizovať podľa ustanovení zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia č. **2018500041-ZoVP**
- všetky použité technologické prvky musia byť odsúhlasené spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s.
- stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná,
- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,

- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant,
- pripojenie areálu ČSPHM do distribučnej sústavy bude možné až po prekládke elektroenergetických zariadení Prevádzkovateľa, a na základe uzatvorenej „Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy“ v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a po splnení podmienok uvedených v nej.


Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora pre účely stavebného konania a je platné **jeden rok** od jeho vydania.

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku CD 18280/2021 a kontaktujte Imrich Muszela, T: +421-(0)35 645 3308, imrich.muszela@zsdis.sk.

S pozdravom,



podpis:
meno: Ing. Robert Vida
funkcia: Vedúci správy energetických zariadení



podpis:
meno: Imrich Muszela
funkcia: Špecialista správy energetických zariadení

Príloha: 1x PD