

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

Mederčská č.39, 945 01 Komárno

Číslo: RH 2021/116

č. z.: 2021/1827

v Komárne 19. januára 2021

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 12 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa Ing. Alžbety Szalay, Lesná 56, 945 01 Komárno v zastúpení investora F. PROPERTY s.r.o., K. Nagy 12/2, 945 01 Komárno, IČO: 45381313, na územné konanie stavby „Čerpacia stanica pohonných hmôt, časť: Prekládka nízkonapäťových káblov“ na pozemkoch s parc. č. 3813, 3820/7, 3809/2, 3809/1, 3795/10, 3795/5, 3803/1 v k. ú. Marcelová, podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

S návrhom žiadateľa Ing. Alžbety Szalay, Lesná 56, 945 01 Komárno v zastúpení investora F. PROPERTY s.r.o., K. Nagy 12/2, 945 01 Komárno, IČO: 45381313, doručeným 8. januára 2021 podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. na územné konanie stavby „Čerpacia stanica pohonných hmôt, časť: Prekládka nízkonapäťových káblov“ na pozemkoch s parc. č. 3813, 3820/7, 3809/2, 3809/1, 3795/10, 3795/5, 3803/1 v k. ú. Marcelová **sa súhlasí.**

Súčasne sa požaduje splniť nasledovnú požiadavku:

1. Zariadenia dodávky elektrickej energie musia spĺňať požiadavky podľa Vyhlášky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí.

O d ô v o d n e n i e

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne bola 8. januára 2021 doručená žiadosť Ing. Alžbety Szalay, Lesná 56, 945 01 Komárno v zastúpení investora F. PROPERTY s.r.o., K. Nagy 12/2, 945 01 Komárno, IČO: 45381313 o posúdenie návrhu na územné konanie horeuvedenej stavby, podľa projektu vypracovaného Ing. Pavlom Jakobom, v mesiaci december 2020. Prílohu k žiadosti tvorí splnomocnenie žiadateľa na zastupovanie investora.

Po preštudovaní predložených podkladov bolo zistené, že návrh rieši preloženie existujúcich elektrických nízkonapäťových vedení v mieste plánovaného objektu čerpacej stanice pohonných hmôt v intraviláne obce Marcelová. Objekt čerpacej stanice pohonných hmôt nie je predmetom predloženého návrhu.

Jestvujúci podzemný kábel bude prerušený v bode „A“ bude predĺžený a v bode „B“ bude spojený s jestvujúcim podzemným káblom. Vzdušné vedenie od betónového stožiaru č. 48 až č. 52 a betónový stožiar č. 51 budú demontované.

Z poistkovej skrine SR č. 21-62 umiestnenej pri trafostanici bude napájaná nová poistková skriňa SR6 umiestnená pri stožiaru č. 52/1 podzemným káblom NAYY-J 4x240mm² v celkovej dĺžke 100 m.

Prepojenie jestvujúceho pouličného vzdušného vedenia pri betónovom stožiaru č.52 s novou rozpojovacou poistkovou skriňou SR6 bude závesným káblom NFA2X 4 x 95 mm².

Prepojenie elektromerovej skrine RE2 s rozpojovacou poistkovou skriňou SR6 pri betónovom stožiarí č. 52/1 bude podzemným káblom NAYY-J 4x16 mm². Z poistkovej skrine SR6 bude podzemným káblom NAYY-J 4x70 mm² v dĺžke 27 m napojená nová čerpacia stanica.

Zásadné požiadavky na územné konanie horeuvedenej stavby z hľadiska požiadaviek orgánu verejného zdravotníctva sú v návrhu obsiahnuté, preto sa s návrhom súhlasí. Požiadavka v bode č. 1 bola uložená v záujme ochrany verejného zdravia v lokalite stavby.

Doručí sa:

1. Ing. Alžbeta Szalay, Lesná 56, 945 01 Komárno

Mgr. Denisa Masárová
regionálna hygienička