LEGENDA :



VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU – NOVÝ, OCEL

VNĚJŠÍ ROZVOD PLYNU Pe

VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU – OCEL

STOUPAJÍCÍ POTRUBÍ

KLESAJÍCÍ POTRUBÍ

POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNIČCE



PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

PK1 : PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL , VÝKON Q = 6,0 - 45 kW, SPOTŘEBA PLYNU max 5,50 m³/hod

PK2 : PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL , VÝKON Q = 6,0 - 45 kW, SPOTŘEBA PLYNU max 5,50 m³/hod

PLYNOINSTALACE OBJEKTU BUDE PROVEDENA DLE TPG 704 01.
DLE TPG G 704 01 čl. 9.4 NENÍ TŘEBA PRO SPOTŘEBIČE TYPU "C" ŘEŠIT DODATEČNÉ VĚTRÁNÍ PROSTORU S UMÍSTĚNÝM PLYNOVÝM SPOTŘEBIČEM

MĚŘENÝ VNĚJŠÍ DOMOVNÍ ROZVOD PLYNU PROVEDEN Z TRUB Pe SDR 11 Pe 100 V DIMENZI d50, V ZEMI K OBJEKTU KUCHYNĚ, SPOJE ŘEŠENY ELEKTROTVAROVKAMI

NOVÝ MĚŘENÝ VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU PROVEDEN Z TRUB OCEL VEDENÝCH PO STĚNĚ A VE STĚNĚ, NOVÝ ROZVOD JE SPOJOVANÝ LISOVACÍMI TVAROVKAMI

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP = +-0,00 m

M 1 : -

Projektant	Ing. KUNERT R.	Odp.projektant	Ing. KUNERT R.
Obec	ŠTERNBERK	Stav. úřad	ŠTERNBERK
Investor	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 ŠTERNBERK		
AKCE	Stavební úpravy objektu Šternberk - školní jídelna Komenského 44, Šternberk k.ú. Šternberk, parc. 3238/2		
OBJEKT	SO-01 OBJEKT ŠKOLNÍ JÍDELNY		
ČÁST	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
PROFESE	D.1.4.4 PLYNOINSTALACE		
NÁZEV	AXONOMETRIE ROZVODŮ PLYNU		

Ing. Roman KUNERT

IČO : 649 55 028 DIČ : CZ-6502030612

Bryksova 489/36 tel :
OLOMOUC 783 01 +420 608708002
rkpv@volny.cz

Stupeň	Formát	Datum
DSP	2 A4	12/2023

Arch.číslo

24 - 2402 - 4 / 04