



### LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZN. MIESTN.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA
2.01	PREDSIEŇ	10,93	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.02	TOALETA	1,77	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.03	TOALETA	1,77	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.04	UPRATOVACIA KOMORA	2,17	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.05	KANCELÁRIA	29,31	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.06	KANCELÁRIA	29,08	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.07	SKLAD	199,87	CEMENTOVÝ POTER / BETÓN
2.08	VZDUCHOTECHNIKA	102,81	CEMENTOVÝ POTER / BETÓN

ÚŽITKOVÁ PLOCHA - 2.NP 376,89 m²

### LEGENDA POTRUBÍ

- PRÍVODNÉ POTRUBIE PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE - KOTOLŇA, POTRUBIE PRE VZT ZARIADENIA - OCELOVÉ
- - - VRÁTNE POTRUBIE PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE - KOTOLŇA, POTRUBIE PRE VZT ZARIADENIA - OCELOVÉ
- PRÍVODNÉ POTRUBIE PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE - NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES - PLASTHLINÍK
- VRÁTNE POTRUBIE PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE - NAPOJENIE VYKUROVACÍCH TELIES - PLASTHLINÍK
- 22 VK 6/23 HERZ-3000 OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD RADIK KLASIK VENTIL KOMPAKT, VÝŠKA/DĹŽKA S PRIPOJAVACÍU ARMATÚROU PRE VENTIL KOMPAKT, NAPR. HERZ 3000
- OV8 S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM A HLAVICOU - PRÁVE PŘIPOJENIE
- 21 VKL 6/20 HERZ-3000 OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD RADIK KLASIK VENTIL KOMPAKT, VÝŠKA/DĹŽKA S PRIPOJAVACÍU ARMATÚROU PRE VENTIL KOMPAKT, NAPR. HERZ 3000
- OV8 S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM A HLAVICOU - ĽAVÉ PŘIPOJENIE
- KLMM 1810/600 VV15 (.) KÚPEĽNÉVÉ DEKORAČNÉ REBRÍKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORADO KORALIUX LINEAR MAX - M, OZNAČENIE VÝŠKA/DĹŽKA TELES, STREDOVÉ PŘIPOJENIE, INTEGROVANÁ ARMATÚRA HM S HLAVICOU, ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- MONZUIN TEPELVZDUŠNÁ JEDNOTKA TYP TE 11150, VÝKON 3,8-5,2 kW, VZDUCHOVÝ VÝKON 1500 m³/h SPODNÁ HRANA 2,8 m

### POZNÁMKA

DOPOJENIE ŠLÁMOVACÍCH VANÍ RIŠENÉ V REALIZAČNOM PROJEKTE  
 TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA VEDENÉHO K ŠLÁMOVACÍM VANIAM TYP PIPD ALS,  
 HRŮBKA TEPELNEJ IZOLÁCIE PODĽA VNÚTORNÉHO PRIEMERU POTRUBIA

### Revízia

Popis revízie	Dátum revízie	Schválil

Hlavný inžinier projektu: Ing.arch Gellért Ostrozánsky / autorizovaný architekt 2377AA  
 Vypracoval: Ing. Daniel Kiss  
 Zodp. Projektant: Ing. Daniel Kiss  
 Investor: JOLI s.r.o., Dolnomajerská 1235/8, Sereď 92601

Názov stavby: **SO-01 Budova spracovateľskej prevádzky spoločnosti JOLI s.r.o.**

Pečiatka a podpis: \_\_\_\_\_

Miesto stavby: Diakovce, č.p.: 301/125	Mierka: 1:100	Štupeň PD: Projekt pre stavebné povolenie
Dátum: 02/2022	Formát: 6xA4	Obsah výkresu: Pôdorys 2.NP
Časť: Vykurovanie	Číslo výkresu: 03	