

## Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A. 040 01 Košice

Zákazka: Podlimitná zákazka

Názov zákazky: **Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: „Stavebné práce“**

Na základe požiadavky jedného zo záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré nám bolo doručené v systéme JOSEPHINE dňa 28.07.2020 dávame nasledovné stanovisko:

- 1. Otázka:** Vo výkaze výmer v objekte "SO 05 - Stavebný objekt č.5" časť "01 ASR" sa nachádza položka č. 68 "Montáž tepelnej izolácie striech min. vlny hr. nad 10 " v objeme 816,000 m<sup>2</sup>. Následne na to je pod ňou položka č. 69 "Tepelné izolácia minerálna izolácia hr. 160" kde je nulový objem. Máme za to, že je tu chyba v objeme. Chceli by sme Vás požiadať o upresnenie.

Odpoveď: Je potrebné postupovať podľa výkazu výmer.

- 2. Otázka:** V objekte "SO 05 - Stavebný objekt č.5" časť " 05 - ASR - práce navyše sa nachádza položka č. 21 "Lak asfaltový v sudoch". Pri položke nie je žiadna položka týkajúca sa samotného natierania resp. samotnej "práce". Cena za položku má obsahovať aj cenu za "prácu" ?

Odpoveď: Je potrebné postupovať podľa výkazu výmer.

- 3. Otázka:** Chceli by sme na základe dokumentu, ktorý ste pridali "Priloha\_1\_k\_Vysvetleniu\_9\_VO\_eli" opýtať, či by ste nám nevedeli napísať aspoň rozmer daného rozvádzača, pretože z daných fotografií, ktoré ste pridali nie je možné vyčítať podstatu.

Odpoveď: Ide o rozvádzač minimálne 80 modulový s miestom pre trojfázové meranie spotreby elektrickej energie 2\*.

V Košiciach, 28.07.2020

Spracoval: Ing. Anna Tarhaničová na základe stanoviska projektanta.