



- K<sub>160</sub>

V<sub>x</sub>

V<sub>120</sub>

KANALIZAČNÁ STÚPAČKA/DIMENZIA  
VODOVODNÁ STÚPAČKA - PITNÁ VODA PRE NAPÁJADLÁ  
VODOVODNÁ STÚPAČKA - POŽIARNÝ VODOVOD
- STUENÁ PITNÁ VODA - HDPE PE 100, SDR11 PN16  
POŽIARNÝ VODOVOD - OCEĽ, POTRUBIE BUDE NAZAVODNENÉ  
KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC-U

### ZOZNAM PREDMETOV

N NAPÁJADLÁ PRE DOBYTOK, PRIPOJENIE 1/2

### POZNÁMKA

POŽIARNÝ VODOVOD BUDE NEZAVODNENÝ. V PRÍPADE POŽIARU ZAŠKOLENÁ OSOBA OTVORÍ UZÁVER PRE POŽIARNÝ VODOVOD, KTORÝ SA NACHÁDZA VO VODOMERNEJ ŠACHTE. POTRUBIE BUDE S MOŽNOSŤOU VYPUSTENIA.  
VODOVOD PRE NAPÁJACIE ŽLABY BUDE VEDENÝ V ZEMI.  
POZNÁMKA K CHRÁNIČKE PRE VODOVODNÉ POTRUBIE  
CHRÁNIČKA POUŽITÍ SKLOLAMINÁTOVÚ ALEBO POLYETYLÉNOVÚ DN 110 VODOVODNÉ POTRUBIE JE V CHRÁNIČKE ULOŽENÉ NA DISTANČNÝCH SPONÁCH. VÝŠKA PALCA SPONY MUSÍ ZAMEDZIŤ SUNUTIU ČASTI POTRUBIA PO STENÁCH CHRÁNKY. A MALA BY ZABEZPEČIŤ ČO NAJLEPŠIE VECCENTROVANIE POTRUBIA V CHRÁNIČKE. NEPOUŽÍVAŤ PUR PENY PRE IZOLÁCIU PRESTUPOV S VODOVODNÝM POTRUBÍM. POTRUBIE JE ULOŽENÉ V CHRÁNIČKE BEZ SPOJOV.

Autor návrhu	Ing. arch. Branislav Bojčík	ENAU, s.r.o.
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Vypracoval	Ing. Peter Jurčík, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email: fedorcak@enau.sk
Stavebník	Zuzana Jurová, Malcov 113, okr. Bardejov, 086 06 Lenartov, okr. Bardejov, 086 06, Slovensko, pozemok C-KN č.p. 2829/1, 2829/2, 2831/23. kú. Lenartov, č. LV: 1007/86	Číslo zákazky 2022-179
Miesto stavby		Formát 5x44
Názov stavby	ZIMOVIŠKO	Dátum 05/2022
Objekt	ZDRAVOTECHNIKA	Stupeň DUR a DSP
Obsah	PÔDORYS ZÁKLADOV	Mierka 1:75
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	Číslo výkresu 01