


POŽIARNA NÁDRŽ 22 m³



4000

3600

4000

ZÁVITOVÉ POTRUBIE NA NAPOJENIE
SACEJ HADICE Z HASIČSKEJ CISTERNY

ZEMNÁ VENTILOVÁ SÚPRAVA
NA UZATVORENIE PRÍVODU VODY

OCEĽOVÝ SACÍ KOŠ SK 102TRN-FE
DN 100

Autor návrhu		Ing. arch. Branislav Bojčík	<div>ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk</div>	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Vypracoval		Ing. Peter Jurčík, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		
Stavebník		Zuzana Jurová, Malcov 113, okr. Bardejov, 086 06		
Miesto stavby		Lenartov, okr. Bardejov, 086 06, Slovensko, pozemok C-KN č.p. 2829/1, 2829/2, 2831/23. kú. Lenartov, č. LV 1007		
Názov stavby	ZIMOVISKO		Číslo zákazky	2022-179
Objekt	VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA		Formát	1xA4
Obsah	POŽIARNÁ NÁDRŽ		Dátum	05/2022
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		Stupeň	DUR a DSP
			Mierka	-
			Číslo výkresu	02