

EnergoAgro, s.r.o.

ID - 54425

Predmet - Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka

Dobrý deň prajem, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej PD k elektroinštalácii a k bleskozvodu, nakoľko bol dodaný len výkaz výmer. Vo VV chýba položka k oceľovej konštrukcii haly, spolu s výkazom prvkov v projektovej dokumentácii. V sprievodnej správe je uvedená oceľová hala ako novostavba.

Odpoveď

Doplníme projektovú dokumentáciu inštalácie a hromozvodov s technickou správou. Pre nacenenie je podstatný a smerodajný výkaz výmer.

Položka oceľovej haly je súčasťou technológie ktorá je už vysúťažená.

Otázka

Vo VV chýba aj strešný svetlík a bočný PUR panel.

Odpoveď

Bočný PUR panel sa nerealizuje, steny sa zakryjú protiprevanovými plachtami, ktoré spolu so svetlíkom sú súčasťou technológie ktorá je už vysúťažená.

Otázka

V projektovej dokumentácii (vo formáte PDF) je nečitateľná grafika, zrejeme uložená z DWG, napr. výkres A1 - pôdorys základov, výkres číslo A3 - pohľady rez.

Doplníte prosím projektovú dokumentáciu z architektonickej štúdie do formátu PD pre stavebné povolenie?

Odpoveď

Projektová dokumentácia je len v PDF formáte a tu sme predložili a nebudeme ju dopĺňať.