



WÓJT GMINY BRZOSZIE

Brzozie 50, 87-313 Brzozie
woj. kujawsko-pomorskie
tel. +48 56 49 129 10
fax +48 56 49 129 11

Strona internetowa: www.brzozie.pl
e-mail: ug.brzozie@brzozie.pl

Brzozie, dnia 04.04.2024 r.

Nr postępowania: IR.271.3.2024

Do publicznej wiadomości

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Infrastruktura drogowa na terenie Gminy Brzozie

Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz., 1605), wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli na części nr 1, 4 ,5, 6 i 7 Wykonawca przedstawił referencje na roboty budowlane polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji drogi o nawierzchni utwardzonej o wartości co najmniej 1 200 000,00 zł brutto.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy dla części 1, 4, 5, 6, i 7. Pojęcie drogi o nawierzchni utwardzonej jest pojęciem szerokim. Do drogi o nawierzchni utwardzonej zaliczany drogi asfaltowe, polimerowe, wykonane z płyt betonowych, kostki. Przedmiot zamówienia dla części 1, 4, 5, 6, i 7 dotyczy wykonania drogi asfaltowej i w tym zakresie Zamawiający wymaga doświadczenia od Wykonawcy.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę podbudowy na 20 cm kruszonego gruzu oraz 5 cm kruszywa 0/31,5 (łącznie 25 cm) ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany podbudowy – wykonanie zgodnie z 12.d.2. (Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm).

Pytanie nr 3:

W przedmiarze robót pozycja 22.d.4 występuje studnia rewizyjna 1200 , do czego ma służyć ta studnia, jak głęboko ma być posadowiona , krąg betonowy z dnem czy bez , Czy ma być wyposażona w właz

żeliwny D400 - 600 mm , czy chodzi jedynie o wyregulowanie i wymianę wjazdu względem nawierzchni na istniejącej już studni?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Pozycja 22.d.4 – studnia rewizyjna 1200 mm z kręgów betonowych posadowiona na głębokości 3 m, bez dna z przeznaczeniem jako studnia chłonna, zakończona wpustem ulicznym z kratką ściekową – wyregulowana względem nawierzchni.

Pytanie nr 4:

Po czyjej stronie leży potencjalny zakup skrzynek zasuw do wody (wykonawcy , inwestora czy właściciela nieruchomości do której zasuw należy)

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Uzupełnienie skrzynek zasuw do wody leży po stronie wykonawcy.

z up. WÓJTA

Grażyna Grzecznowska

Sekretarz Gminy