

Č.M	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	Č.M	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m ²
2.01	SCHODISKO	16,70	2.25	MALÁ ŠTUDOVŇA	18,25
2.02	CHODBA	91,71	2.26	MALÁ ŠTUDOVŇA	18,75
2.03	SPOJOVACIA CHODBA	91,82	2.27	CHODBA	3,11
2.04	ŠTUDOVŇA	86,52	2.28	KÚPEĽŇA A WC	4,25
2.05	CHODBA	2,68	2.29	BUNKA	8,97
2.06	KÚPEĽŇA A WC	3,74	2.30	BUNKA	17,44
2.07	BUNKA	10,35	2.31	CHODBA	2,94
2.08	BUNKA	17,66	2.32	KÚPEĽŇA A WC	4,70
2.09	CHODBA	2,38	2.33	BUNKA	8,97
2.10	KÚPEĽŇA A WC	3,69	2.34	BUNKA	17,30
2.11	BUNKA	10,35	2.35	UPRATOVACIA KOMORA	6,14
2.12	BUNKA	16,94	2.36	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	21,15
2.13	CHODBA	3,23	2.37	SCHODISKO A CHODBA	18,86
2.14	KÚPEĽŇA A WC	4,34	2.38	ŠATŇA	4,99
2.15	BUNKA	8,97	2.39	PREMIETÁREŇ	18,73
2.16	BUNKA	17,66	2.40	SKLAD	3,94
2.17	CHODBA	2,92	2.41	UMYVÁRKA	3,84
2.18	KÚPEĽŇA A WC	4,51	2.42	WC	1,84
2.19	BUNKA	8,97	2.43	WC PREDSEIŇ	2,38
2.20	BUNKA	17,44	2.44	WC A SPRCHA	6,38
2.21	CHODBA	3,31	2.45	KUCHYNKA	2,80
2.22	KÚPEĽŇA A WC	4,34	2.46	CHODBA	2,50
2.23	BUNKA	8,97	2.47	KÚPEĽŇA A WC	3,36
2.24	BUNKA	17,83	2.48	BUNKA	9,98

STROP : SDK PODHLAD

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVODY EPS : 2 DC 24V


OCHRANA : MALÝM NAPATÍM – PELV

LEGENDA :

- ☒ – AUTOMATICKÝ OPTICKODYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 262, MHY 734, IP43
- M☒ – AUTOMATICKÝ MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHG 862, MHY 734, IP43
- ☒ – TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU MHA 142, IP43
- ☒ – MAJÁK MHY 924M, SOL-LX-W/WF/R1/D
S ADRESOVATELNÝM MODULOM MHY 924 A AKUMULÁTOROM AKU-8V4-HR22

POZNÁMKY :

INŠTALÁCIA EPS –KÁBLAMI JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180/PS30, B2ca-s1,d1,a1
ULOŽENÝMI POD OMIETKOU A NAD STROPNÝM PODHLADOM.



SADA:

REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH		MENO	PODPIS
MERÍTKO: 1:100		VYPRACOVAL : Štefan KOČIBÁL	ZODP. PROJEKTANT : Štefan KOČIBÁL	<div><div>ELKOMP-SK s.r.o.</div><div>Štefan KOČIBÁL 034 96 KOMJATNÁ 351</div><div>0915 821520</div></div>	
STAVBA / NÁZOV, Miesto /		REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok B, Študentská 17, TU vo Zvolene		ČÍSLO ZAKAZKY	231003
INVESTOR		TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE		POČET A4	4
OBJEKT		SO 01 – ŠTUDENTSKÝ INTERNÁT – BLOK B		DÁTUM	10. 2023
ČASŤ/PROFESIA		ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA		STUPEŇ PD	PSsp,RP
OBSAH VÝKRESU		INŠTALÁCIA EPS – 2.NP		PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	2
				ARCHIVNE ČÍSLO 231003-EPS-2	REVÍZIA