



Priestory po rekonštrukcii
nie sú predmetom riešenia

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2NP

číslo miestn.	názov miestnosti	plocha (m²)	nášípná vrstva	stena	strop	poznámky
2.01	HALA+SCHODISKO	88,39				
2.02	ŠTUDOVŇA	19,17				
2.03	ŠTUDOVŇA	152,25				
2.04	ŠTUDOVŇA	77,20				
2.05	HYGIENA+CHODBA	7,14				
2.06	IZBA	11,70				
2.07	IZBA	40,77				
2.08	HYGIENA+CHODBA	6,70				
2.09	IZBA	11,03				
2.10	HYGIENA+CHODBA	7,148				
2.11	IZBA	11,70				
2.12	IZBA	40,77				
2.13	HYGIENA+CHODBA	6,70				
2.14	IZBA	11,04				
2.15	HYGIENA+CHODBA	7,14				
2.16	IZBA	11,70				
2.17	IZBA	20,72				
2.18	CHODBA	86,11				
2.19	IZBA	20,72				
2.20	HYGIENA+CHODBA	7,148				
2.21	IZBA	11,70				
2.22	IZBA	11,03				
2.23	HYGIENA+CHODBA	6,70				
2.24	IZBA	40,77				
2.25	HYGIENA+CHODBA	7,15				
2.26	IZBA	11,70				
2.27	HYGIENA+CHODBA	6,70				
2.28	IZBA	11,30				
2.29	IZBA	20,11				
2.30	IZBA	29,58				
2.31	IZBA	11,03				
2.32	HYGIENA	4,12				
2.33	HYGIENA	17,97				

- 1 - LED svietidlo, 40W, 3859lm, 1435mm x 145mm / napr. HL-KO 040 1435
- 2 - LED svietidlo, 20W, 2210lm, 1155mm x 145mm / napr. HL-KO 020 1155
- 3 - LED svietidlo, 25W, 2200lm, 300mm / napr. PLUTO - 60180025
- 4 - LED svietidlo, 25W, 3000lm, 400mm x 400mm / napr. LUMINEL 4x4



HLAVNÝ PROJEKTANT:		AUTOR:		KONTROLOVAL:	
ing. Stanislav Mikle		ing. Tomáš Štrbík		Gabriel Štrbík	
INVESTOR:		Obnova budovy študentského domova Ľ.Štúra vo Zvolene k.ú. Zvolen p.č. 676/2,676/3,676/4,676/5,676/6,676/7,676/10,676/33			
PROJEKT:		Technická univerzita vo Zvolene Ulica T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen			
OBJEKT:		Elektroinštalácia			
OBSAH DOKUMENTU:		Blok D, pôdorys 2.np – 4.np			

OPAlight.SK projektovanie revízie elektrických zariadení Čintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Pernou	
FORMÁT:	ZÁKAZKA:
4A4	23P064
MIERKA:	DÁTUM:
1:100	09/2023
STUPEŇ:	PRÍLOHA
DSP	E07

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE A POUŽÍVANIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ.