

4. NP

22 ks (66W)
23 ks (35W)



(cca 100W)

3. NP

22 ks (66W)
23 ks (35W)



1 ks (1,5W)

(cca 100W)

2. NP

21 ks (63W)
17 ks (26W)



(cca 90W)

1. NP

6 ks (10W)



15 ks (45W)




(cca 55W)

4 linky
celkom cca 345W



Vrátnica



PORUCHA

POPLACH



ÚSTREDŇA EPS

230V AC

N2XH EFK-O 2x1,5 FE180/PS60, B2ca-s1,d1,a1

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

NAPOJENIE ÚSTREDNE HSP : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

OCHRANA -PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A KRYTMI

OCHRANA -PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

ROZVODY HSP : 2 AC 100 V, nf

OCHRANA -PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A PREKÁŽKAMI

OCHRANA -PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : ELEKTRICKÝM ODDELENÍM


LEGENDA :



- REPRODUKTOROVÁ SKRINKA 1,5-3-6W/100V,
(WA 06-165/T, EN54, IP54)



- STROPNÝ ZAPUSTENÝ REPRODUKTOR DO PODHLADU 1,5-3-6W/100V,
(LDACH42TNS02, EN54, IP 44)



- ÚSTREDŇA HSP TOA WX3008, VRÁTANE ZÁLOŽNÉHO ZDROJA, EN54
(v budúcnosti sieťovanie ústr.)



- STANICA HLÁSATELA (rieši HSP -Blok "C")

SADA:

REVÍZIA	DÁTUM	OBSAH	MENO	PODPIS	
MERÍTKO: —	VYPRACOVAL :	ZODP. PROJEKTANT :	<div><div>ELKOMP-SK</div><div>Štefan KOČIBÁL</div><div>034 96 KOMJATNÁ 351</div></div> <div>s.r.o. 0915 821520</div>		
	Štefan KOČIBÁL	Štefan KOČIBÁL			
STAVBA / NÁZOV, Miesto /	REKONŠTRUKCIA UBYTOVACÍCH KAPACÍT – ŠDLŠ, blok B, Študentská 17, TU vo Zvolene		ČÍSLO ZÁKAZKY	231003	
			POČET A4	2	
INVESTOR	TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE		DÁTUM	10. 2023	
OBJEKT	SO 01 – ŠTUDENSKÝ INTERNÁT – BLOK B		STUPEŇ PD	PSsp,RP	
ČASŤ/PROFESIA	HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU		PORADOVÉ ČÍSLO VÝKRESU	5	
OBSAH VÝKRESU	BLOKOVÁ SCHÉMA HSP		ARCHÍVNE ČÍSLO		REVÍZIA
			231003-HSP-5		