



TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovenská republika
tel.: +421 45 5206 122
fax: +421 45 5322 051
e-mail: miroslava.kapustova@tuzvo.sk
www.tuzvo.sk

Rektorát

Referát verejného obstarávania

miesto, dňa: Zvolen, 06.05.2024
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová
tel. / fax: 0915 706 351
e-mail: brathova@bbprocurement.sk
vaša značka:
naša značka: 3490/2024

Všetkým záujemcom

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 16)

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 17.04.2024 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Komplexná obnova a rekonštrukcia Študentského domova E. Štúra Technickej univerzity vo Zvolene**“, zverejnenej vo vestníku VO č. 66/2024 zo dňa 04.04.2024, pod. č. 9565-MSP, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Otázka záujemcu:

Dobrý deň,

Otázka č. 1:

Upozorňujeme verejného obstarávateľa o zrušení výroby UPS „UPS NIKY 1000VA FR USB“ navrhnutú vo VV pre blok B a blok C – v hárkoch štruktovanej kabeláže v celkovom počte 6ks. Prosíme o úpravu VV, respektíve o zadefinovanie náhradnej položky záložného zdroja.

Otázka č. 2:

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu resp. doplnenie samostatných položiek revízie pre svietidlá a bleskozvod alebo o doplnenie hodín na revíziu elektroinštalácie z VV „Zadanie 3 – Obnova štud.“ z hárku „SO 07 – Výmena svietidiel“ – poradová položka na konci VV č. 46 - Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - 8hod.

Ďakujeme

Odpoveď verejného obstarávateľa:

1. Náhrada APC Back – UPS BXM 950 VA (520W), AVR,USB.
Bude doplnené vo VV.
2. Počet hodín na vykonanie revíznej skúšky bude 48 h.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová
splnomocnená osoba na VO